

Datum(s) van controle: 16/11/19 Verslagnummer: 87/19-11-16-62 Uitgiftedatum verslag: 16/11/19

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen vzw

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Tel. nr. + e-mailadres regionaal kantoor: zie keerzijde

Ondernemingsnummer: 0406.486.616

O/ref.: _____ U/ref.: _____ Agent-bezoeker nr.: 87

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: A-TixAdres: Brechtstraat 33 9000 DendermondeNaam eigenaar, uitbater of beheerder: idem

Adres: _____

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: idem

Adres: _____ BTW-nummer: _____

Identificatie van de elektrische installatie:

Adres: Nos de laan d'Ar. 33 9000 Dendermonde EAN-code: _____Nummer teller: 1546 nos 875085 Private hoogspanningscabine: ja/neeType installatie: ☒ wooneenheid ☐ werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel ☐ technische lokalen van een residentieel geheel ☐ werfinstallatie ☐ gedecentraliseerde productie-installatie ☐ andere installatie: _____

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:

☐ gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4) ☒ gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) ☐ controlebezoek (6.5) ☐ controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1) ☐ controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2) ☒ vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3 of 8.4.4)Datum van de uitvoering van de installatie: ☒ vóór 01/10/1981 ☐ vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 ☒ vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle: _____

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 – KB 08/09/2019: ☐ nihil ☒ toepassing van de afwijkingen van deel 8 van Boek 1 – KB 08/09/2019☐ Andere wettelijke kaders: voorschriften DNB – andere: _____

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 230 V Nominale waarde bescherming aansluiting: 40 AVoedingsleiding hoofdbord: Type: XIVB Doorsnede: 10 mm² Type algemene schakelaar: 2p diff 40A 3A

Type van de aardelektrode: aardingslus – aardingsbaren – aardingspen – horizontaal, verticaal of schuin in de grond gedreven geleider – niet geplaatst – onbekend – ander systeem: _____ Type van het aardverbindingssysteem: TT, TN-S, TN-C, IT, andere: _____

Aantal borden: 2 Aantal stroombanen: 8 + 1 (reserve inbegrepen)

Beschrijving:

Schema's en plannen van de installatie: zie eendraadsschema + situat.-plan

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: _____

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 10,00 OhmWaarde van de algemene isolatieweerstand: 70,5 Mohm

Test differentieelstroominrichtingen: via testknop: OK/NOK/niet getest

via foutlus: OK/NOK/niet getest

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK/NOK

Vastgestelde inbreuken en/of opmerkingen:

geen

Besluit van de controle:

☒ 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 – KB 08/09/2019.De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 16/11/19☐ De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.☐ De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden / waren verzegeld.☐ 2. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 - KB 08/09/2019.

In geval van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname, mag geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

☐ 3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1- KB 08/09/2019.

Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan uiterlijk vóór: _____. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

☐ 4. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 – KB 08/09/2019. De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren. De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke): _____

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften: zie keerzijde