

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.B.A.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM. 0478/25.43.43
 BTW Nr. BE 0883.716.223
 Sapaco@telenet.be

Klant:
 Straat:
 Gemeente:
 Tel.:

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur De Saedeleir Jef: SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw niet ingedeeld

~~2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)~~

Algemene Info Pebel Benoitstraat 1

Adres reservoir: Idem <u>2400 Geel</u>	Firma: _____
Nummer reservoir: _____	B.T.W. Nr. _____
Nominale waterinhoud: <u>5400</u>	Materiaal: <u>Metaal</u> Beton Kunststof
Datum ingebruikstelling: <u>1970</u>	Plaats: <u>Binnen</u> Bovengronds
Vorige S.V. Nummer: <u>SV01671</u>	<u>Buiten</u> Ondergronds
Datum vorige controle: <u>04-10-02</u>	Buitenwand: <u>Ontoegankelijk</u> Toegankelijk
Datum controle: <u>13-12-16</u>	Kenplaatje tank aanwezig: <u>Ja</u> Nee
Datum volgende controle: <u>13-12-21</u>	Onderzoek: <u>Periodiek</u> Beperkt

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrason SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvulbeveiligingssysteem
 Potentiaal meting
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verluchting

Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig
 Verluchting te klein
 Vuil en stookolie gemorst, ~~Peildarm vervangen~~
ok
niet o.k. Niet Aanwezig
 - Niet Aanwezig
 - Niet Aanwezig
 Werkt ok ~~Sonde~~ Fluit
 Verdere exploitatie toegelaten: Ja ~~Nee~~
 Stookolie gemorst
 4/4" ~~5/2"~~ Merkteken: ~~Rode~~ Groene Dop

TOTAAL TE BETALEN: 100,00 €

Betaling: Voldaan of Via Bank

De nominale waterinhoud van de tank werd ter goeder trouw door de klant aan ons vermeld en hierboven neergeschreven.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlare 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM 0478/25.43.43
 Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant: