

Reinigingsattest / Verbrandingsattest

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige):

Naam:

Straat + nr.:

Postcode + gemeente:

Tel.:

E-mail:

Ondernemingsnummer:

☒ Onderhoud

☐ keuring voor eerste ingebruikna.

Volgnummer attest:

☒ ERKENDE TECHNICUS

☐ SCHOORSTEENVEGER

Voornaam:

Achternaam:

Erkenningsnummer: GV

ITV

Datum reinigings-/verbrandingscontrole

Arbeidsduur van

tot

KLANT:

Voornaam en achternaam:

Straat + nr.:

Postcode + gemeente:

Tel.:

E-mail:

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal* ☐ aangesloten als type B

(open)

☐ aangesloten als type C

(gesloten)

* indeling volgens NE

☒ Gasvormige brandstof:

☐ aardgas

☐ LPG

☐ andere, namelijk:

☐ niet-premix (GI)

☐ premix (GI)

☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☐ Vloeibare brandstof

☐ Vaste brandstof

☐ houtpellets

☐ houtblokken

☐ andere, namelijk:

TOESTEL

Merk:

Type:

Bouwjaar:

Fabricatienummer:

Nominaal vermogen (kW):

BRANDER (enkel CV)

Merk:

Type:

Bouwjaar:

Fabricatienummer:

Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking

De afdruk(-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.

	Eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting**	
				Laaglast	Hooglast
Keteltemperatuur	°C	1,2			
Sproeier: merk en type		1			
Sproeier: debiet		1			
Sproeier: hoek		1			
Pompdruk	graden	1			
Gasdruk teller	bar	1			
gasblok	mbar	2			
branderbed	mbar	2			
Rookindex	mbar	2			
Zuurstof (O₂)	Bacharach	1			
Koolstofdioxide (CO₂)	%	1,2			
Koolstofmonoxide (CO)	%	1,2			
Rookgastemperatuur (t₉)	mg/kWh	1,2			
Temperatuur verbrandingslucht (tₐ)	°C	1,2			
Nettotemperatuur (t₉ - tₐ)	°C	1,2			
Verbrandingsrendement (Hₛ)	%	1,2			
Verbrandingsrendement (Hᵢ)	%	1,2			
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling	%	1,2			
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1		☒ OK	☐ NIET OK
Zelden hinderlijke en milieuvriendelijke rook		1,2		☒ OK	☐ NIET OK
Veilige staat van werking		3		☒ OK	☐ NIET OK
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1,2,3		☒ OK	☐ NIET OK
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1,2,3		☒ OK	☐ NIET OK
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1,2		☒ OK	☐ NIET OK
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2		☒ OK	☐ NIET OK

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEOORDELING:

(kruis aan wat van toepassing is)

Het stooktoestel werkt:

☒ goed ☐ niet goed

☒ veilig ☐ niet veilig

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór

27 - 09 - 2022

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger)

☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken

☐ Nazicht van de goede werking

☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder (aan

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL

Voor alle toestellen:

☐ andere, namelijk:

☒ controle van de verluchting van het stooklokaal

☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)

☐ ontstopping

☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)

☐ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)

☒ reiniging van de filters

☒ reiniging van de ketel

☒ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolede vakman)

☐ nazicht algemene staat

☐ reiniging inwendige delen warmtebron

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór

De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór

27:

09:

2022

ATTEST

tel 089/463611

ATTEST - Dichtheidstest van ondergrondse brandstoftanks met ultrasoon tankteststelsysteem

TANKDESKUNDIGE **bvba CREYNS HENDRIK C.V.**

Laerstraat 87, 3660 Opglabbeek tel. & fax (089) 85 67 34 gsm (0495) 52 36 11
Erkenningsnr SVO.1408

Klant

Violon

Mechelen 27

Royel. Bechov
395

Deze test werd uitgevoerd op

14-06-02

OMSCHRIJVING BRANDSTOFTANK

Enkelwandig	Dubbelwandig
Fabrikant	<i>1</i>
Serienummer	<i>1</i>
Bouwjaar	<i>1995</i>
Inhoud in liter	<i>3500</i>
Product	<i>Manor</i>
Niveau vóór de test (in cm)	<i>70</i>
Niveau na de test (in cm)	<i>70</i>
Max. onderdrukwaarde bij de test (in mbar)	<i>200</i>
Resultaat: db-waarde	
boven de vloeistoflijn (dB)	<i>- 7</i>
onder de vloeistoflijn (dB)	<i>- 8</i>
Eindresultaat: Lek	<i>JA</i> - NEEN

GEBRUIKTE UITRUSTING

Detector-serienummer : 150991189

Pomp - serienummer : PQ9951

Water aanwezig: *JA* - **NEEN**

Tank volledig in orde *JA* - **NEEN**

OPMERKINGEN

Handtekening van uitvoerder

