



BEL TANKSERVICE

Opdrachtgever:

Longin Service Nv

CONFORMITEITSATTEST VOOR HET NEUTRALISEREN VAN EEN MAZOUTTANK

Uitvoeringsadres:

Engsbergseweg 218, 3980 Tessenderlo

Uitvoeringsdatum: 28/02/2025

Specificaties van de mazouttank:

Ondergrondse mazouttank

Inhoud in liters: < 5300

Neutralisatie van een oude mazouttank:

- 1. De mazouttank is geledigd en gereinigd door Longin Service NV.**
- 2. De mazouttank is vervolgens opgevuld (en geneutraliseerd) door Bel Group Bv . volgens de hieronder vermelde specificaties:**

Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten gebruik stellen van een mazouttank heeft Bel Group Bv onder toezicht van SV07801 de mazouttank op voormeld uitvoeringsadres en volgens voormelde specificaties opgevuld met een niet-milieubelastend schuim.

Het schuim voldoet aan alle voorwaarden zoals in de VLAREM II wetgeving onder artikel 6.5.5 en artikel 5.17.2.§3. voorgeschreven. Het schuim is niet-milieubelastend en recycleerbaar door de fabrikant.

Voor Bel Group Bv,
Frank Scherens, bestuurder



BEL GROUP

Erkend stookolietechnicus en MazoutExpert: Frank Scherens
Erkenningsnummers: SV07801 - ME1607111614513954S
OVAM Registratienummer: 128781
BIM Registratienummer: ENR/T-D/001755283

Bel Group Bv, Endepoelstraat 3A bus 001,
3210 Linden (Lubbeek) - BTW: BE0506938331
016/60.16.40 - info@belgroup.be

KBC: BE63 7320 3469 2608 - ING: BE86 3631 5292 1550
www.beltankservice.be - www.belgroup.be