

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier



ik !

Smissestraat 34 bus 001, 2430 Laakdal

appartement

Identificatiecode: 13053-G-OMV_2018061762/EP15436/A001/D01/SD004

Energietabel




De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 04-06-2022

Handtekening:


GLENN JANSSENS



ARCHITECTEN & INGENIEURSBUREAU

Glenn Janssens
Wijk 27, 2430 Eindhoven-Laan

BTW BE 0502 771 608

www.artesta.be | www.arte

Artesta Architecten- en Ingenieursbureau
EP15436

Dit certificaat is geldig tot en met 1 juni 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

☒ Het E-peil voldoet.

E19

Eis BEN
E40 E30

Andere eisen

- | | |
|---|--|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het S-peil (S22) voldoet . |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ☒ Vensters | ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Dak | |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	04/09/2018
Datum einde van de werken	25/05/2022
Datum ingebruikname	01/06/2022
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	3.315
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	73
Beschermd volume (m ³)	322
Verliesoppervlakte (m ²)	173
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	101
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	5,80
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,35
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	831
Gebouw-id / gebouweenheid-id	6472405 / 31186067

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

GLENN JANSSENS
Artesta Architecten- en Ingenieursbureau
2430 Laakdal
EP15436 | 0533774568

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.