

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma

naam: FIERENS BV

straat en nummer: REYNOUTSTRAAT 58

postnummer en gemeente: 9200 GEMMAREN

tel: 0577 383698 gsm: 0677 383698

e-mail: info@brandstoffen-fierens.be

ondernemingsnummer: BE0434378113

volgnummer attest: _____

Technicus

naam: FIERENS BENNY

erkenningssnr. SV: 3911

datum controle: 8/05/2025

arbeidsduur: _____

Klant

☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming

naam: [REDACTED] 47

Adres opslagtank indien verschillend van klant

☐ N.v.t.

naam contactpersoon: _____

straat en nummer: _____

postnummer en gemeente: _____

tel: _____ gsm: _____

e-mail: _____

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier

☒ niet-ingedeeld, inhoud: 1500 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L

☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☐ ondergronds ☒ bovengronds

☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____

☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☒ ovaal ☐ andere: _____

☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☒ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: _____ tanknummer: _____

Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere: _____

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____

merk: _____ fabricagenummer: _____

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____ ☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.

norm: _____

☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest: _____ ☐ aanwezig, datum: geen voorgaande ☒ niet aanwezig

visuele controle bevestigd aanwezig

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	☐ ok ☒ niet ok
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☐ ok ☒ niet ok
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☐ ok ☒ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen	☐ ok ☒ niet ok
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugleiding	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☐ ok ☒ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☐ AANWEZIG ☒ NIET AANWEZIG ☐ ok ☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:	

opslagtank

staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____

groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____

beproeving deel I

waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig		niet aanwezig		controle werking	
	ok	niet ok	ok	niet ok	ok	niet ok
fluit	☒	☐	☒	☐	☒	☐
elektrische sonde	☐	☒	☐	☒	☐	☐
andere:	☐	☒	☐	☒	☐	☐

water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlaamse)

☐ uitgevoerd hoeveelheid water: 0 cm

pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)

geleidbaarheid: _____ ☐ µS/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)

bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)

☐ ok ☐ niet ok

☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____				
lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlare)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t.	op basis van:	ok	controle werking niet ok	
		☐ fluïdum	☐	☐	
		☐ onderdruk	☐	☐	
		☐ overdruk	☐	☐	
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐	
		☐ andere:	☐	☐	
		akoestisch of visueel alarmsignaal	☐	☐	
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.			
	☐ uitgevoerd				
		☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ onder het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____			
☐ opmerkingen: _____					
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____					
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
	peilstok	☐	☒	☐	☐
	mechanisch	☒	☐	☐	☒
	pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☒	☐	☐
	ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	andere:	☐	☒	☐	☐
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee					
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, ☐ niet aanwezig controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.					
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____					
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____					
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
EINDBEOORDELING					
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☒ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: - <i>inwendig: inspectie te voorzien</i> - <i>leiding in controle moet plaatsen</i> - <i>vuil olop met draaiafsluiting plaatsen</i>			
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkleet of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 1 11 2025 ☐ n.v.t.					
handtekening erkend technicus			handtekening klant		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .					