

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 20240905145737-75074
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: Huybrechts bv straat en nummer: Turnhoutsebaan 138 A postnr en gemeente: 3294 Molenstede tel: 013/322459 fax: e-mail: ondernemingsnummer: BE 0465.393.825		TECHNICUS voornaam en achternaam: Jans Ryan ☒ erkenningsnummer: TV 25746 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 05/09/2024 Arbeidsduur van: 14:45 tot 15:52	
Klant voornaam en achternaam: Bode Ruben - Peeters Sophie straat en nummer: Diestersteenweg 87 postnr en gemeente: 3293 KAGGEVINNE tel: 0496/02 90 01 fax: e-mail: Rubenbode87@gmail.com		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: Bode Ruben - Peeters Sophie straat en nummer: Diestersteenweg 87 postnr en gemeente: 3293 Diest tel: 0496/02 90 01 fax: e-mail: Rubenbode87@gmail.com	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal* : ☒ aangesloten als type B b (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☐ Gasvormige brandstof : ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof : ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel merk: ACV type: BNE 2 bouwjaar: 2010 fabricatienummer: 10/0114460 nominaal vermogen (kW): 41		Brander (enkel CV) merk: RIELLO type: GULLMER BLU BGK1 bouwjaar: 2010 fabricatienummer: 3737006 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 35.6	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☒ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid			
Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☐ ontstoffing ☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander			
Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☒ reiniging van de filters ☒ reiniging van de ketel ☒ reiniging van de brander			
Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:	
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	05/09/2025
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	05/09/2025

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	 (handtekening klant)
---	---

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 20240905145737-75074								
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: Huybrechts bv straat en nummer: Turnhoutsebaan 138 A postnr en gemeente: 3294 Molenstede tel: 013/322459 fax e-mail: ondernemingsnummer: BE 0465.393.825			TECHNICUS voornaam en achternaam: Jans Ryan erkenningsnummer: TV 25746 Datum onderhoud: 05/09/2024 Arbeidsduur van: 14:45 tot 15:52					
Klant voornaam en achternaam: Bode Ruben - Peeters Sophie straat en nummer: Diestersteenweg 87 postnr en gemeente: 3293 KAGGEVINNE tel: 0496/02 90 01 fax e-mail: Rubenbode87@gmail.com			(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: Bode Ruben - Peeters Sophie straat en nummer: Diestersteenweg 87 postnr en gemeente: 3293 Diest tel: 0496/02 90 01 fax e-mail: Rubenbode87@gmail.com					
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)								
☒ Centraal* ☒ aangesloten als type B b (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☐ Gasvormige brandstof ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:								
Toestel merk: ACV type: BNE 2 bouwjaar: 2010 fabricatienummer: 10/0114460 nominaal vermogen (kW): 41			Brander (enkel CV) merk: RIELLO type: GULLMER BLU BGK1 bouwjaar: 2010 fabricatienummer: 3737006 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 35.6					
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.			eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast*	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK
keteltemperatuur			°C	1, 2	60	60		
sproeier: merk en type				1	Danfoss	Danfoss		
sproeier: debiet				1	0,75	0,75		
sproeier: hoek			graden	1	60s	60s		
pompdruk			bar	1	10	10		
gasdruk teller			mbar	2				
gasdruk gasblok			mbar	2				
gasdruk branderbed			mbar	2				
rookindex			Bacharach	1	1	1	☒	☐
zuurstof (O2)			%	1, 2	4.5	5.2	☐	☐
koolstofdioxide (CO2)			%	1, 2	11.94	11.44	☐	☐
koolstofmonoxide (CO)			mg/kWh	1, 2	162	92.92	☒	☐
rookgas temperatuur (tg)			°C	1, 2	163.8	172.2		
omgevingstemperatuur (ta)			°C	1, 2	25.4	24.9		
netotemperatuur (tg - ta)			°C	1, 2	138.4	147.3	☐	☐
rookgasrendement (bovenwaarde)			%	1, 2				
rookgasrendement (onderwaarde)			%	1, 2	93.3	92.6	☒	☐
serienummer t300			63029356	1, 2	(3)	(4)		
datum				1, 2		05/09/2024		
tijd				1, 2		15:47		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling				1	☒ OK	☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als				1, 2	☒ OK	☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook				3	☐ OK	☐ Niet OK		
Veilige staat van werking								
druk rookgasafvoerkanaal			-6.4 Pa	1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK		
verluchting en ventilatie stooklokaal				1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK		
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)				1, 2	☐ OK	☐ Niet OK		
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)				2	☐ OK	☐ Niet OK		
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn								
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig			Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 05/09/2025					
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:								

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	(handtekening klant)
--	----------------------

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be