




N° 234-INSF.



Distributienetbeheerder : JEF Max
Gestionnaire de réseau de distribution :
Nr teller : 6099174
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 139/0145
EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT) with checkboxes.

Plaats van het onderzoek : Stachwaag 163, 3930 Vlaamend
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Gansma P.
Propriétaire :
Adres : Kapelst 57, Vlaamend
Adresse :

Installateur : Gansma P.
Datum van het onderzoek : 06/12/14
Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison
Appart. :

Spanning : 230V
Tension :
Meter / bord verbinding : xVB exam
Liaison compteur-tableau :
Max. beveiliging : 40A
Protection max. :

Aardelectrode :
Electrode de terre :
Isolatie : >100 Mohm
Isolement :
Aantal verdeelborden : 1
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars (In (A), Δ In (mA), type), Aantal eindstroombanen (16x), and Test ΔIn (OK, NOK) for 270, 271bis, 278.

Visueel nazicht : algemeen : OK
Contrôle visuel : générale :
Indirecte aanraking : OK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK
Raccordements :
Potentiaalvereffeningen : OK
Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken / Infractions :
Opmerkingen / Remarques :

Handwritten notes and signatures in the remarks section.

Table with columns for Besluit / Conclusion (Niet conform, Conform) and N° vorig rapport.

De installatie is niet conform met het AREI...
Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

NOTE 1) L'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

Rapp. EIs/EI1.1.04