CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam:
Straat en nummer:
Postcode en gemeente:
Tel.:
Fax:
E-mail:
BTW-nummer: BE

DABO BVBA
Bormanstraat 32
3950 BOCHOLT
Tel. 089 46 49 02
BTW BE 0479 438 930
HRT 92.880

KLANT

Naam:
Straat en nummer: waterfoenenlh 31
Postcode en gemeente: Beee
Tel.: Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

❑ Niet ingedeeld:
<5000 kg / 6000 liter
(particuliere stookolietanks)
Inhoud 5000 L

❑ Ingedeeld :
5000 kg / 6000 liter of meer
(particulier) en vanaf 100 kg bij commercieel gebruik
Inhoud L

❑ Klasse 3 (17.3.6.1a) ❑ Klasse 3 (17.3.6.1b) ❑ klasse 2 ❑ klasse 1

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☑	❑		
Staat toezichtsput			☑	❑
Dichtheid toezichtsput			☑	❑
Vervuiling rond tank			☑	❑
Staat deksel			☑	❑
INKUIPING/	☑	❑		
Algemene staat			☑	❑
Waterdicht			☑	❑
Koolwaterstofdicht			☑	❑
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☑	❑
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☑	❑
Uitmonding leidingen			☑	❑
Staat aanvoerleiding			☑	❑
Staat terugvoerleiding	☑	❑	☑	❑
Stookoliefilter	☑	❑	☑	❑
RESERVOIR				
Algemene staat tank			❑	❑
VORIG CERTIFICAAT	❑	❑	❑	❑

ACCESOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	~~Peillat~~	❑	❑	❑	❑
	~~Mechanisch~~	❑	❑	❑	❑
	~~Pneumatisch~~	❑	❑	❑	❑
	~~Ultrasoon~~	❑	❑	❑	❑
	~~Andere~~	❑	❑	❑	❑
Overvulbeveiliging	Fluit	☑	❑	☑	❑
	~~Electronische sonde~~	❑	❑	❑	❑
Lekdetectie	Vloeistof	☑	❑	☑	❑
	Onderdruk	❑	❑	❑	❑
	Overdruk	❑	❑	❑	❑
	~~Bellputten~~	❑	❑	❑	❑
	Andere	❑	❑	❑	❑
Kathodische bescherming	..... mV	❑	❑	❑	❑

OPMERKINGEN

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☑	❑	☑	❑	Hoeveelheid water: 0 cm Zuurtegraad: ..... pH Conductiviteit: ..... mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	❑	☑	❑	❑	Boven het vloeistofniveau: ..... dB Onder het vloeistofniveau: ..... dB
	Onderdruk	☑	❑	☑	❑	Drukverlies: ..... mbar/h
	Overdruk	❑	❑	❑	❑	Drukverlies: ..... mbar/h
	Andere	❑	❑	❑	❑	
Potentiaalmeting		❑	❑	❑	❑	..... mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ❑ Ja ❑ Neen				Rapporten in bijlage ❑ Ja ❑ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☑ Groen De tank mag in dienst blijven
❑ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
❑ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ❑ De tank mag nog gebruikt worden ❑ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Jordy Magnette
Erkenningsnummer: SVO 1615

DATUM KEURING: 05 - 7 - 2019
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR 05 - 7 - 2024

voor kennisname,

(handtekening erkend technicus)

(handtekening klant)

165_Versie 2016-9 ... (geplaatst of overgenomen worden.