



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

VLAANS BRABANT
(016) 63.47.45
Slabbaertstr. 18
3210 LUBBEEK

STROOMLEVERANCIER : PBE
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 2602/1009

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Hofbeek
Raskeizersh 76

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : idem

Adres : _____

INSTALLATEUR : Vrancken 9

Adres : Hofbeek

BTW OF IK : 306 909 461

Datum van het onderzoek : 30/7/96 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen : WV

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 20 A

Voedingskabel hoofdbord : 2 X 16 mm² Alg. schakelaar : type 22

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : _____ ; Aantal eindstroombanen : _____ ; RA: 44 Ohm; RI tot 200 MOhm

BESCHRIJVING : _____

alle voorlopige banden
Gezien PBE
30/7/96
[Signature]

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT, ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

De directeur,