

MAES Patrick

Onderhoud c.v.-installaties - afstellen van branders en keuren van mazoutreservoirs

Verbindingsstraat 7 - 3530 Houthalen-Helchteren

T. 011 52 62 46 - Mobile: 0495 86 52 87

CONTROLE EN ONDERHOUD VAN STOOKOLIETANKS CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Klant: Wuytens Lucienne

Straat: Rhijnweg Nr.: 4

Postnummer: 3940 Gemeente: Hechtel

Tel.: _____

Erkenningsnummer erkende technicus SVO1658

Adres reservoir: Rhijnweg 4

Nominale inhoud van het reservoir: 5000 liter Materiaal: Metaal

Buitenwand toegankelijk ☐

Nummer van het reservoir: _____

ontoegankelijk ☒

MAZOUTRESERVOIRS VOOR DE VERWARMING VAN GEBOUWEN

Datum ingebruikstelling of de vorige controle van het reservoir: _____ / 1989

Datum uitvoering controle: 04 / 12 / 2020

CONTROLES:

☒ Visuele controle van de toebehoren

☒ Overvulbeveiligingssysteem

☒ Controle aanwezigheid van water en slib

☐ Lekdetectiesysteem

☒ Certificaat van de vorige controle

☐ Visuele controle van de buitenwand

Verdere exploitatie toegelaten (ja/~~neen~~)

Bijzondere opmerkingen: _____

Men heeft een
oorspronkelijke mazootank
Tank is ok

Voldaan

Gelezen en goedgekeurd door de klant

[Handwritten Signature]