



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 9/5/2030

Datum keuring: 09/05/2025

Inspecteur: Bruno Delvaux

Mentor: -

ID-label: -

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 09/05/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Halensebaan
Huisnummer 9
Busnummer -
Postcode 3470
Gemeente KORTENAKEN
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

Type

Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir < 5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

Aanwezig

Ja ☒ Nee ☐

Keuring

OK NOK

☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐

Aanwezig

Ja ☒ Nee ☐

Keuring

OK NOK

☒ ☐
☒ ☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☒
	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐
LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)				
Vloeistof	☐	☒	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☒	☐	☒	☐
TESTEN				
	OK	NOK	Opmerkingen	
Water- en slibbemonstering	☒	☐		
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies - mbar/h	
Potentiaalmeting	☒	☐	Potential -537mV	
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk				
Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.				

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt


Nota Alle vreemde materialen zijn uit de toegangsput van het mangat te verwijderen

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bruno Delvaux (erkenningnummer ERK/TS/105212)


Bruno Delvaux
ACEG VZW - #63

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481















