

ref.punt plannen



Nota Brandweer :

- Structurele elementen R60 (verdiepingen)
- Structurele elementen R120 (-2 t/m 0)
- Verbod voor LPG-wagens
- Leidingdoorgangen naar gelijkvloers te voorzien van wurgmof.
- Toeziichten op schachten EI60.
- Schachten te dichten EI60
- Doorgangen van leidingen door compartimentering met wurgmoffen.
- Verfluchtingen door compartimentering met brandkleppen
- Kelder en trappen uit te rusten met automatische branddetectie-installatie volgens NBN S21-100.
- Sprinkler uitrusting.

A

L371E



PROJECT "RIVERSIDE"
Appartementsgebouwen met parking

bouwplaats : Leuvensevest - Koningin Astridlaan

	2500 LER
colony 1	1 LER

datum : SEP '20

BLOK II
KELDER -2

5020

estridaan

100

planer
