

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

2180358-4

9369



ALV BVBA
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Notariskantoor Hans Vanhimbeeck BVBA
Koninginnelaan 62 8430 MIDDELKERKE
BTW BE0652806337
TEL 059/30 04 32
MAIL _____
ADRES TANK Fam. Smets
Duinenlaan 3 8434 Westende

Tankinhoud 1200 liter ☒ EW ☐ DW ☐ OG ☒ BG Datum plaatsing ± 1980
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES OK NOK NVT OPMERKINGEN

Inzage vorige attest ☐ ☐ ☒
Overvulbeveiliging ☒ ☐ ☐
☐ Sonde ☒ Fluit ☒ ☐ ☐
Aanwezigheid water en/of slib ☒ ☐ ☐
Hoeveelheid 0 cm
pH _____ (min 6) geleidbaarheid ✓ (max 300mS/cm)

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping ☐ ☐ ☒
Rond vulpunt ☒ ☐ ☐

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting ☒ ☐ ☐
Vulling ☒ ☐ ☐
Aanzuigleiding ☒ ☐ ☐
Retourleiding ☐ ☐ ☒
Tigerloop ☒ ☐ ☐
Filter ☒ ☐ ☐

Niveaumeting

☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peillat ☐ Andere: _____

Potentiaalmeting _____ Mv ☐ ☐ ☒

Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒

Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒

☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano

☐ Peilputten ☐ Andere: _____

Dichtheidstest: ☐ SDT ☐ Testo ☐ ☐ ☒

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat ☒ ☐ ☐

Buitenwand ☒ ☐ ☐

Inkuiping ☐ ☐ ☒

☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

OPMERKINGEN

1/5 maart

PLAATS TANK

GAUGE

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) [Handwritten Signature]

ERKENNINGNUMMER: SV 0000

HANDTEKENING TECHNICUS [Handwritten Signature]

DATUM KEURING 27 15 2021

ATTEST GELDIG TOT 01/03/2022

HANDTEKENING KLANT _____