



- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi.

WONING

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>ELEKTRO HERMAN</u> BTW nr: <u>BE 0804 174 681</u> of identiteitskaartnr: _____ Stroomleverancier: <u>ELECTRABEL</u> _____ Meter nr: <u>4749331</u> stand: <u>60952 213757444</u> Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr: <u>P016380799</u> Lid nr: _____ Installatie: Naam: <u>JANSSENS</u> Adres: <u>IRISLAAN 1</u> <u>3061 LEEFDAAL</u> Datum onderzoek: <u>29/12/2006</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____ Naam, Voornaam: <u>Ruben</u> Adres: _____ Aanvrager: <u>Mrs. Herman Moyson</u>
--	--

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijk

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 3N400 V, AC, Bescherming aansluiting: 25 A Type: _____

Omschrijving aansluiting: ondergrondse of bovengrondse met Kabeltype: EXVB Doorsnede: 6 x 95 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 50 mm² Aantal borden: 4 Aantal eindstroombanen: 14 + 3 + 3 + 7

Type aardelektrode: 2 pinnen Spreidingsweerstand: 18.9 Ohms Algemeen isolatieniveau: 2 M Ohm

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van het verslag.

	Het schema is in bijlage	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

Omschrijving: Centrale draad 4x3, aansluiting met behulp van 4x40A 1-pool afzetselkast met afsluiting, verdringing t.b.v. de buis in de garage

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 29/12/2006... evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

~~_____~~

~~_____~~

~~_____~~

~~_____~~

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: elektrisch diagram (6bl.)

Voor de directeur-generaal

AIB-VINÇOTTE BELGIUM
 SOMERS Rober