

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef
Heuvel 35
2440 Geel
GSM. 0478/25.43.43
BTW Nr. BE 0883.716.223
Sapaco@telenet.be

Klant: Jumeau
Straat: St Immanuëlstrg 74
Gemeente: 2880 Bonen
Tel. of Mail:

Erkenningsnummer erkende technicus :

DE SAEDELEIR JEF

SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld Particulier

2. ~~Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

Algemene Info

Adres reservoir: Idem
Nummer reservoir: ✓
Nominale waterinhoud: 5400
Datum ingebruikstelling: 1975
Vorige S.V. Nummer: hoken verband.
Datum vorige controle: onleesbaar
Datum controle: 1-4-25
Datum volgende controle: 1-4-30

Firma: ✓
B.T.W. Nr. ✓
Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
Plaats: Binnen ~~Bovengronds~~
Buiten Ondergronds
Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
Algemene staat van de opslagplaats
Dichtheidsbeproeving (Ultrasoon SDT)
Aanwezigheid water en of slib
Attest van de vorig keer aanwezig
Cathodisch bescherming
Lekdetectiesysteem
Overvulbeveiligingssysteem
Potentiaal meting
Verontreiniging buiten het reservoir
Nominale diameter verluchting

Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig

Verluchting te klein

Vuil en stookolie gemorst, Peildarm vervangen

Ja 2,5 cm PPH

N.O.K Niet Aanwezig

✓ Niet Aanwezig

✓ Niet Aanwezig

Werkt ok Sonde Fluit

Verdere exploitatie toegelaten: Ja ~~Nee~~

Stookolie gemorst

4/4" 5/4" 2" Merktken: Rode ~~Oranje~~ Groene

TOTAAL TE BETALEN: 140,00 €

Betaling: Volldaan ~~of~~ Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merktken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlare 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

De Saedeleir Jef
Opmaak asbest attest voor verkoop
GSM 0478/25.43.43 Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant:
Jumeau JP
voor Gelezen en Goedgekeurd