

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum: 21/03/2012

Inspecteur: Gino Lescauwast

Installateur: ADE

EAN: -

B.T.W. nr.: 471 249 061

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam: Arthur Van Dijklaan
Huisnummer: 32
Postcode: 3080
Gemeente: Tervuren

Eigenaar:

Naam: [REDACTED]
Straatnaam: [REDACTED]
Huisnummer: [REDACTED]
Postcode: [REDACTED]
Gemeente: [REDACTED]

Type: ☒ woning ☐ appartement ☐ gemeensch. delen ☐ andere

IK nr.:

Index teller (Dag):

11,8

Teller Nr.:

50386179

Index teller (Nacht):

4,8

AARD ONDERZOEK

Ant. AREI

86



270



271



276 bis



278



271 bis



276



Netbeheerder: -

Spanning: 3x230 V

Meter / bord verbinding: 10 mm

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 13

Aardelektrode:

☐ lus

☒ pen weerstand: 28,7 Ω

Isolatie: 258 M Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

Test

x 2,5

I_{Δ} : 300 mA

I_n : 40 A

I_{cc} : 3 kA

Type: A Beveiligde kringen: 13

OK

OK

I_{Δ} : 30 mA

I_n : 40 A

I_{cc} : 3 kA

Type: A Beveiligde kringen: 7

OK

OK

I_{Δ} : mA

I_n : A

I_{cc} : kA

Type: Beveiligde kringen:

-

-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen

Bescherming

Sectie

Aantal kringen

Bescherming

Sectie

Zie schema

mm²

mm²

mm²

mm²

mm²

mm²

mm²

mm²

Visueel nazicht (algemeen)



OK



NOK

Directe aanraking



OK



NOK

Indirecte aanraking



OK



NOK

Aansluitingen



OK



NOK

Correcte schema's



OK



NOK

schema in bijlage door Aceg vzw



Equipotentiale verbindingen



OK



NOK

☐ niet van toepassing



In afwachting

Continuïteit



OK



NOK

Verlichting / toestellen



OK



NOK



NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Geen


CONCLUSIE

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 21/03/2037
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroomomkering, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling
- ☒ Het (de) één draads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
- ☐ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

VOOR DE DIRECTEUR, DE INSPECTEUR

Aantal bijlage(n) :

Gino Leclercq


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI:

- Volgens het artikel 14 van het AR van 3 mei 1969, dient de documentatie te worden getuigd aan het comité van de inschrijving (indien deze bestaat) bij de volgende vergadering.
- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het abakstien te dekken.
- Elk ongebruikt overkomen van personen en te wijzen, veranderingen of overbrengen, van de samenstelling van de installatie moet een schriftelijke melding te worden aan de FOD of de provincie, KMO, in overeenstemming met de Energie – algemeen dit einde energie, arbeidig gas – overbrengen.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is niet toegestaan in zijn integrale vorm en niet met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De levering beperkt zich tot de afsluitende en normale regelmatige delen van de installatie.
- De inspecteur heeft de toelating tot verslag te onderhouden in overeenstemming van de directeur.

Verklaring artikels en remen zijn terug te vinden op www.acsg.be

BE06 7340 3298 4322 - BTW BE0839 865 481