




N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Influx

Nr teller : 8341105

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 139101412

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters like 86, 87/86, 87/88, etc.

Plaats van het onderzoek : Liefdebaanweg 1b2, 3930 Hamout

Eigenaar : Conduwels de Adres : Idem

Installateur : Conduwels de Adres : Idem

Datum van het onderzoek : 21/02/2012

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : Exbuxio

Aardelektrode : 26 Ohm Isolatie : > 1 Mohm

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and Test results (OK, NOK).

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Aansluitingen : Raccordements : OK NOK

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques : Geen

Conclusion section with text and a table comparing 'Niet conform' and 'Conform' items.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

Rapp. Ets/EI1. 1.04