

**CERTIFICAAT BUITENDIENSTSTELLING VAN
EEN ONDERGRONDSE MAZOUTTANK**

Hoort bij onze factuur VF 2017.3955 dd. 30/11/2017.

In opdracht van:

██████████
Oude Watertorenstraat 9

3930 Hamont-Achel

ATTEST VOOR HET RUIMEN, REINIGEN EN VOLBLAZEN VAN 1
ONDERGRONDSE MAZOUTTANK MET EEN INHOUD VAN 3.000 LITER.

UITVOERDER : DSSV NV
Jeugdlaan 239
3550 Heusden-Zolder

OPHAAL- EN REGISTRATIENUMMER OVAM: 8901/383

BEDRIJF VAN VERWERKING: TWZ NV
Durmakker 4
3940 Evergem

Residu afgevoerd: 100 LITER

OVAM VERWERKINGSCODES: 10353/1/KD en 10353/1/RC
EURAL CODE: 16 07 38
VERWERKINGSCODE: D8/D9

Het ledigen en het reinigen van de mazouttank evenals de verwijdering of vuiljing ervan met
een steekmateriaal zoals zand, werd uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap en in
overeenstemming met de voorschriften van artikels 5.17.2.12, 5.17.3.20 en 6.5.5.2 van het
Vlaamse

D.S.S.V. N.V.
Jeugdlaan 239
3550 Heusden-Zolder
Btw BE011432438
Tel. 071/31.12.21