

2024

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 20240425102631-65420
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS	
naam: De Bruyn N.V. straat en nummer: Aarschotsesteenweg 200c postnr en gemeente: 2230 Herselt tel: 016/57 10 30 fax: e-mail: Admin@debruy-nv.be ondernemingsnummer: BE0452 837 471		voornaam en achternaam: Matheussens Ben ☒ erkenningsnummer: GV05039 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 25/04/2024 Arbeidsduur van: 10:00 tot 11:00	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: DECKERS Josée straat en nummer: Kardinaal Cardijnstraat 2 postnr en gemeente: 3200 AARSCHOT tel: 013/78.23.51 fax: e-mail:		voornaam en achternaam: DECKERS Josée straat en nummer: Kardinaal Cardijnstraat 2 postnr en gemeente: 3200 Aarschol tel: 013/78.23.51 fax: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C c33 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749			
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:			
☐ niet premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
☐ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: RIELLO type: Family Condens 30 KIS bouwjaar: 2015 fabricatienummer: A4QJ4350057 nominaal vermogen (kW): 30.0		merk: RIELLO type: Family Condens 30 KIS bouwjaar: 2015 fabricatienummer: A4QJ4350057 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 30.0	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbidingsstukken			
☒ nazicht van de goede werking			
☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk:	
		☒ controle van de verluchting van het stooklokaal	
		☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid	
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping	
		☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)	
		☒ reiniging van de ventilator en de brander	
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters	
		☐ reiniging van de ketel	
		☐ reiniging van de brander	
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat	
		☐ reiniging inwendige delen warmtebron	

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:	
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:	
Andere opmerkingen:	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
25/04/2026	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
25/04/2026	

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname  (handtekening klant)
---	--

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm gebruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichhouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.velligverwarmen.be