

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste Ingebruikname volgnummer attest: 103589	
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: BVB-SERVICE straat en nummer: Corbeillestraat 80 postnummer en gemeente: 2235, Westmeerbeek tel: 016233879 e-mail: info@bvbservice.be ondernemingsnummer: BE0841898632	Technicus voornaam en achternaam: Stephan Willems erkenningsnummer: GV GV29268 / TV Datum onderhoud: 19-11-2024 Arbeidsduur: van 13:16 tot 13:54



Klant voornaam en achternaam: alfons vanderlinden straat en nummer: heidedijk 6 postnummer en gemeente: 3271; scherpenheuvel tel: 0486221891 e-mail:	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) Naam stooktoestel : garage straat en nummer: Heidedijk 6 postnummer en gemeente: 3271; Scherpenheuvel-Zichem tel: e-mail:
--	---

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ Gasvormige brandstof: ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof:	☒ aangesloten als type B 13 (open) ☒ aardgas ☐ LPG ☒ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ houtpellets ☐ houtblokken	☐ aangesloten als type C (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ andere, namelijk:	*indeling volgens NBN CR 1749

Toestel merk: FER type: echo's 34 bouwjaar: 1993 fabricatienummer: 00490 nominaal vermogen (kW): 33.7	Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):
---	--

Goede staat van werking	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK
				☐ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☒ HL		
Keteltemperatuur	°C	1, 2	40					40		
sproeier: merk en type		1								
sproeier: debiet		1								
sproeier: hoek	graden	1								
Pompdruk	bar	1								
gasdruk Teller	mbar	2	23.67					23.67		
Gasblok	mbar	2	22.45					22.34		
Branderbed	mbar	2								
rookindex	Bacharach	1							☐	☐
zuurstof (O ₂)	%	1, 2	7.9					7.9		
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2	7.4					7.4		
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	5.2					5.2	☒	☐
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	123					125.4		
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	14.3					13.2		
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	108.7					112.2		
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	83.9					83.8		
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	93.2					93	☒	☐
Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³									
Serienummer Testo		1, 2	63226400					63226400		
datum		1, 2	19/11/2024					19/11/2024		
tijd		1, 2	13:36:24					13:56:11		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK					☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☒ OK					☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuvcontreinigende rook		3	☐ OK					☐ Niet OK		

Veilige staat van werking					
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-9.4 Pa	1, 2, 3	☒ OK ☐ Niet OK	☐ Niet OK	
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK ☐ Niet OK	☐ Niet OK	
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK ☒ OK	☐ Niet OK	
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK ☐ Niet OK	☐ Niet OK	

* Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ Niet goed ☐ niet veilig	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 19/11/2026
--	---

Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen: cv+ww ok	
---	--

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))	voor kennisname (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen
---	---

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).