

# Reinigingsattest / Verbrandingsattest

☒ Onderhoud ☐ keuring voor

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige):

Naam: **VERVOLET PATRICK**  
 Straat + nr.: **Ourie steenovenweg 72**  
 Postcode + gemeente: **2230 Ramsel - Hersele**  
 Tel.: **Tel. 016 / 68 90 47**  
 Ondernemingsnummer: **T.W. BE 772 243 625**

Volgnummer attest:

Erkend technicus ☐ schoorsteenveger  
 Voornaam: **...**  
 Achternaam: **...**  
 Erkeningsnummer: GV **...** / TV **8869**  
 Datum reinigings-/verbrandingscontrole **17-02-24**  
 Arbeidsduur van **...** tot **...**

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal\*: ☒ aangesloten als type B **023** (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten)  
☐ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:  
☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)  
☒ Vloeibare brandstof  
☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

TOESTEL

Merk: **Simone**  
 Type: **TRU**  
 Bouwjaar: **1992**  
 Fabricatienummer: **35**  
 Nominaal vermogen (kW): **35**

BRANDER (enkel CV)

Merk: **Ruell**  
 Type: **...**  
 Bouwjaar: **...**  
 Fabricatienummer: **...**  
 Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

12.4 °C VT  
 218.1 °C Nettotemp  
 11.94 % CO<sub>2</sub>  
 50 ppm CO  
 71 mg/kWh CO  
 4.5 % O<sub>2</sub>  
 -11.2 Pa T<sub>ek</sub>  
 89.5 % r<sub>Hi</sub>  
 83.7 % r<sub>Hs</sub>  
 47.3 °C ADP

Rookgas  
 17/02/2024 09:30

| Goede staat van werking                                                                   | Eenheid   | Brandstof<br>1: vloeibaar<br>2: gasvormig<br>3: vast * | Proef I:<br>Initiële meting | Proef II:<br>Eindmeting**              |          | OK                               | Niet OK |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------|---------|
|                                                                                           |           |                                                        |                             | Laaglast                               | Hooglast |                                  |         |
| De afdruk(-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. |           |                                                        |                             |                                        |          |                                  |         |
| Keteltemperatuur                                                                          | °C        | 1,2                                                    | 60                          |                                        |          |                                  |         |
| Sproeier: merk en type                                                                    |           | 1                                                      | 0.65                        |                                        |          |                                  |         |
| Sproeier: debiet                                                                          |           | 1                                                      | 12.60                       |                                        |          |                                  |         |
| Sproeier: hoek                                                                            | graden    | 1                                                      |                             |                                        |          |                                  |         |
| Pompdruk                                                                                  | bar       | 1                                                      |                             |                                        |          |                                  |         |
| Gasdruk teller                                                                            | mbar      | 2                                                      |                             |                                        |          |                                  |         |
| gasblok                                                                                   | mbar      | 2                                                      |                             |                                        |          |                                  |         |
| branderbed                                                                                | mbar      | 2                                                      |                             |                                        |          |                                  |         |
| Rookindex                                                                                 | Bacharach | 1                                                      | 0                           |                                        |          |                                  |         |
| Zuurstof (O <sub>2</sub> )                                                                | %         | 1,2                                                    | 17.54                       |                                        |          |                                  |         |
| Koolstofdioxide (CO <sub>2</sub> )                                                        | %         | 1,2                                                    | 11.94                       |                                        |          |                                  |         |
| Koolstofmonoxide (CO)                                                                     | mg/kWh    | 1,2                                                    | 50                          |                                        |          |                                  |         |
| Rookgastemperatuur (T <sub>g</sub> )                                                      | °C        | 1,2                                                    | 430.5                       |                                        |          |                                  |         |
| Temperatuur verbrandingslucht (T <sub>l</sub> )                                           | °C        | 1,2                                                    | 12.4                        |                                        |          |                                  |         |
| Nettotemperatuur (T <sub>nt</sub> )                                                       | °C        | 1,2                                                    | 218.1                       |                                        |          |                                  |         |
| Verbrandingsrendement (H <sub>s</sub> )                                                   | %         | 1,2                                                    | 83.7                        |                                        |          |                                  |         |
| Verbrandingsrendement (H <sub>i</sub> )                                                   | %         | 1,2                                                    | 89.5                        |                                        |          |                                  |         |
| Geen zichtbaar ofiespoor bij rookindexbepaling                                            |           | 1                                                      |                             | <input checked="" type="checkbox"/> OK |          | <input type="checkbox"/> NIET OK |         |
| Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)            |           | 1, 2                                                   |                             | <input checked="" type="checkbox"/> OK |          | <input type="checkbox"/> NIET OK |         |
| Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook                                         |           | 3                                                      |                             | <input checked="" type="checkbox"/> OK |          | <input type="checkbox"/> NIET OK |         |
| <b>Veilige staat van werking</b>                                                          |           |                                                        |                             |                                        |          |                                  |         |
| Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)                       | Pa        | 1, 2, 3                                                |                             | <input checked="" type="checkbox"/> OK |          | <input type="checkbox"/> NIET OK |         |
| Verluchting en ventilatie stooklokaal                                                     |           | 1, 2, 3                                                |                             | <input checked="" type="checkbox"/> OK |          | <input type="checkbox"/> NIET OK |         |
| Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)                                    |           | 1, 2                                                   |                             | <input checked="" type="checkbox"/> OK |          | <input type="checkbox"/> NIET OK |         |
| Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)                             |           | 2                                                      |                             | <input checked="" type="checkbox"/> OK |          | <input type="checkbox"/> NIET OK |         |

\* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

\*\* Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEOORDELING:

(kruis aan wat van toepassing is)  
 Het stooktoestel werkt:  
☒ goed ☐ niet goed  
☒ veilig ☐ niet veilig

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór

**17 - 02 - 25**

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger)

(aankruisen)

☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☐ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL

Voor alle toestellen:

☐ andere, namelijk:  
☒ controle van de verluchting van het stooklokaal  
☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)

☐ ontstoffing  
☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)  
☐ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)

☒ reiniging van de filters  
☒ reiniging van de ketel  
☒ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolde vakman)

☐ nazicht algemene staat  
☐ reiniging inwendige delen warmtebron

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet  
 De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgas

Voor kennisname, (Handtekening klant):

En een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het