



Ringlaan 39  
1853 - Strombeek-Bever  
tel. +32 2 880 88 90  
info@aceg.be  
www.aceg.be

## Ondergrondse stookolietank

**Besluit:** De tank mag indienst blijven

**Volgende controle:** 17/9/2029

**Datum keuring:** 17/09/2024

**Inspecteur:** Kevin Dubois

**Mentor:**

**ID-label:**

**Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel: Testo 312-4

Serienummer: 61684667

**Datum verslag:** 17/09/2024

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Klein Broekstraat  
Huisnummer 25  
Busnummer  
Postcode 3271  
Gemeente Averbode  
Land België

### Eigenaar

Naam I.o.v Immo  
Straatnaam Klein Broekstraat  
Huisnummer 25  
Busnummer  
Postcode 3271  
Gemeente Averbode  
Land België

### Installateur

Naam -  
BTW nr. -  
Telefoonnummer -  
E-mail -

Type

Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

### RESERVOIR

Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds  
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
Inhoud reservoir <=5000 L  
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

### TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit  
Dichtheid toezichtspuit  
Vervuiling rond tank  
Staat deksel

| Aanwezig                         |                       | Keuring                          |                       |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Ja                               | Nee                   | OK                               | NOK                   |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)  
Staat leidingen (ontluchting, vulling)  
Uitmonding leidingen

| Aanwezig                         |                       | Keuring                          |                       |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Ja                               | Nee                   | OK                               | NOK                   |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                                  |                       | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                                  |                       | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|                        | Aanwezig                         |                                  | Keuring                          |                                  |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                        | Ja                               | Nee                              | OK                               | NOK                              |
| Staat aanvoerleiding   |                                  |                                  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Staat terugvoerleiding | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Stookoliefilter        | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |                                  |                                  |
| Lekt stookoliefilter   |                                  |                                  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| <b>RESERVOIR</b>       |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Algemene staat tank    |                                  |                                  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| VORIG CERTIFICAAT      | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

## ACCESSOIRES

### PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

|             | Aanwezig              |                                  | Keuring                          |                       |
|-------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|             | Ja                    | Nee                              | OK                               | NOK                   |
| Peillat     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Mechanisch  | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Pneumatisch | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ultrasoon   | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

|                     |                                  |                                  |                                  |                       |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Fluit               | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Elektronische sonde | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)

|            |                                  |                                  |                                  |                       |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Vloeistof  | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Onderdruk  | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Overdruk   | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Peilputten | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Andere     | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## TESTEN

|                               | OK                               | NOK                   |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Water- en slibbemonstering    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Dichtheidscontrole: Onderdruk | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Potentiaalmeting              | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.

Opmerkingen

Drukverlies - mbar/h

Potential -496,3mV

## OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Kevin Dubois (erkeningsnummer SV 06344)

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**  
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.  
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**  
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.  
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481













