



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden / maar de tank mag wel nog gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 18/12/2024
ID-label: Rietstraat 5 STKB
Merk en type meettoestel: Testo 312-4
Datum verslag: 18/12/2024

Inspecteur: Steve Maes
Serienummer: 62244688

Mentor:
Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Rietstraat
Huisnummer: 5
Busnummer: 3990
Postcode: Kleine-Brogel
Gemeente: België
Land:

Eigenaar

Naam:
Straatnaam:
Huisnummer:
Busnummer:
Postcode:
Gemeente:
Land:

Installateur

Naam: -
BTW nr.: -
Telefoonnummer: -
E-mail: -

Type: Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir: Toegankelijk bovengronds
Type reservoir: **Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg**
Inhoud reservoir: 5000 L
Datum plaatsing: voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja: ☐ Nee: ☒

Aanwezig

Ja: ☒ Nee: ☐

Keuring

OK: ☐ NOK: ☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Uitmonding leidingen	☒	☐	☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
Lekt stookoliefilter			☒	☐

RESERVOIR

Algemene staat tank			☐	☒
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peilvat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

TESTEN

Dichtheidscontrole: Onderdruk	☐
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
 Rood De dichtheidsproef van de tank is niet geslaagd

OK

NOK

Opmerkingen

Drukverlies mbar/h

De tank was volledig ingesloten waardoor er geen visuele inspectie van de tank mogelijk was. De tank dient toegankelijk gemaakt te worden zodat de 4 zijden van de tank bereikbaar zijn voor inspectie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Steve Maes (erkeningsnummer SV 06346)

Steve Maes - ACEG 92

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481





















