

CERTIFICAAT BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK ('HOUDER')

Firma

naam: All-in Tank Service NV
straat en nummer: Sluis 2 Bus 4
postcode en gemeente: 9810 Eke
tel.: gsm: 09/241 41 72
fax.:
email: info@allintankservice.be
ondernemingsnummer: BE 0881.597.861

volgnummer attest: K929440

Technicus

voornaam en naam:

erkenningnr.: SV

datum controle: 28 / 6 / 2021

arbeidsduur: van 10 u 30 tot 11 u 20

Klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus☒ particulier
☐ ondernemingAdres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.

naam: Vanderlinden Alfons
straat en nummer: Heidedijk 6
postcode en gemeente: 3271 Averbode
tel.: gsm:
email:

naam contactpersoon:
straat en nummer: Kerkstraat
postcode en gemeente: 2430 Laakdal
tel.: gsm:
email:

Inzamelaar/ afvalstoffenhandelaar

firmanaam: All-in Tank Service NV
straat en nummer: Acaciastraat 11
postcode en gemeente: 2440 Geel
tel.: gsm: 014/86 25 00
fax.:
email: info@allintankservice.be
ondernemingsnummer: BE 0881.597.861

Vervoerder van afvalstoffen

firmanaam: All-in Tank Service NV
ondernemingsnummer: BE 0881.597.861
voornaam en naam chauffeur:
handtekening:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L ☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☒ ondergronds
☐ bovengronds

☐ groeve
☒ niet toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere:

☒ cilindrisch
☐ rond
☐ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere:
.....

☒ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend
thermohardende
kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing:/...../.....

tanknummer:

perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen: nirt Bekend

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van

merk:

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

fabricagenummer:

☐ nr. prototypekeuring:☐ n.v.t.

norm:

☐ inhoud: 5000 ☐ diameter: 120 en lengte: 480

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).

BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☒ niet aanwezig

Visuele controle

opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,....) ☐ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t.
 algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok
 zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee
 organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee

Opmerkingen:

Lediging en reiniging opslagtank (kruis aan welke stappen zijn uitgevoerd)

☒ Ontluchting opmerkingen:
 X Verwijderen restlading opmerkingen: 1950 liter
 reiniging van de:
☐ tankopeningen, -deksels
☒ tankbinnenwanden omschrijving reinigingsprogramma (druk, temperatuur, tijdsduur, voorspoeling, dosering reinigingsmiddelen): ..
☐ tankbuitenwanden Met water en zeep, 200 BAR aan omgevingstemperatuur gedurende 30 minuten.

gebruikte reinigingsmiddelen (merknaam):
Dish Glimmer.....

☐ controle en eventuele nabehandeling, opmerkingen:
 X verwijderen reinigingswater opmerkingen:

Aanvullende werkzaamheden of uitgevoerde testen

.....

Opvullen opslagtank met inert materiaal

☐ zand ☒ schuim
☐ andere:

merknaam:
 hoeveelheid: V: m³ en/of
 m: kg

Vermeld duidelijk en gedetailleerd waarom het onmogelijk is om de opslagtank te verwijderen (berekeningen kunnen worden toegevoegd als bijlage bij dit certificaat): Tank te dicht tegen muur

Opmerkingen

.....

De buitengebruikstelling werd uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen.

Handtekening erkend technicus



voor kennisname

handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake opslagtanks (Houders) vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>