

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



STROOMLEVERANCIER:

Ref.:

Teller nr.

Index:

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Albert Tlaay 64A
8690 Nieuwport De Zonnebeek

EIGENAAR: Reyna Duba

Adres:

OPDRACHTGEVER: Duba John Margot

Adres: Zandhaat 870 Jagers

INSTALLATEUR: idem opdr

Adres:

BTW nr.: Be 637189101

Datum van het onderzoek: 08/03/05 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen: cph 10301

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 1N 400 V

Bescherming van de aansluiting: 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm²

Alg. schakelaar: type 40/300

Type van de aardelektrode: lus baren penen horizontale geleider

Schema: IT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12

RA: 2,2 Ohm; RI tot 510 MOhm

BESCHRIJVING: 15 borden 40/300

A-10-2x16Aant

B-8-2x90Aant

C-8-"

D-6-"

E-9-"

M-1-2x90Aant

G-1-2x90Aant

H-1-"

I-1-"

J-1-"

K-5-"

L-3-"

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1

De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één-aans en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08/03/2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie is niet conform.

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening


Doon BTv
an D Tlaay

De directeur

App E 0301

REYF. A BUBA
DHR REYNERS F

ALBERT I LAAN 64A BUS 0308
866 NIEUWPEERT



de afgevaardigde van het erkend organisatie (handtekening) (datum)

de verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk (handtekening) (datum)

BTW nr. (of bij ontstentens) nummer uitreikingdatum (handtekening) (datum)


HOEDANIGHEID elektricien of uitvoerder(s)

BTW nr. (of bij ontstentens) nummer uitreikingdatum (handtekening) (datum)

B.W.B.A. JOHAN MARGOT
Algemene elektriciteits
Zandstraat 8 - 8870 IJssum

ST. JAARD ZONNEHAVEN

APP E 0001 - 0101 - 0201 - 0301



plan niet bindend

IDDK OOSTKAMP. — Legeweg 137.


18/02/2004

▲ :- 8020 Oostkamp

3F8A46D1557801.scn

School : 1 / 20

STANDAARD ZONNEHAVEN
APP E 0001 - 0101 - 0201 - 0301



plan niet bindend

IDDK OOSTKAMP - Legeweg 137

18/02/2004

▼ - 8020 Oostkamp

-3F8A46D1557801.scn

ZONNEHAVEN 241558 NV NIEUWPOORT BUILDING