
Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Kattestraat 2 bus 301, 2580 Putte

appartement

identificatiecode: 12029-G-SV/201600151/EP14486/A001/D01/SD005

Energielabel




De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **06-10-2020**

Handtekening:



HUGO COBBAUT


Studiebureau Cobbaut
EP14486

Dit certificaat is geldig tot en met **12 november 2029.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Het K-peil (K34) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

✗ Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.

✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	07/10/2016
Datum einde van de werken	12/11/2019
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	6.188
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	97
Beschermd volume (m³)	290
Verliesoppervlakte (m²)	201
Bruto vloeroppervlakte (m²)	94
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	6,84
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,41
CO2-emissie (kg/jaar)	1.498
Gebouw-id / gebouweenheid-id	19396957 / 19396963

Meer informatie?
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:
HUGO COBBAUT
Studiebureau Cobbaut
Lange Nieuwstraat 34 b, 2260 Westerlo
EP14486 | 0848110887

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.