

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik!

Westhinderstraat 13 bus 058, 8670 Koksijde

woning, gesloten bebouwing

identificatiecode: 38014-G-2015-454/EP15129/A019/D02/SD001

Energietabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 08-07-2022

Handtekening:


KURT Heyman

ASTERIA ENERGY CONSULTING
EP15129

Dit certificaat is geldig tot en met 27 juni 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

✓ Het E-peil voldoet.

**Andere eisen**

- ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ✓ Vloeren
 - ✓ Muren
 - ✓ Vensters
 - ✓ Dak
 - ✓ Andere constructiedelen
- ✓ Het K-peil (K36) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .
- ✓ Het risico op oververhitting is beperkt .
- ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
- ✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	01/12/2015
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	27/06/2022
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	1.975
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	141
Beschermd volume (m ³)	191
Verliesoppervlakte (m ²)	192
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	61
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	4,96
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,36
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	488
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30794612 / 30825298

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

KURT Heyman
ASTERIA ENERGY CONSULTING
8800 Roeselare
EP15129 | 0511974611

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.