Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Aardebrug 6A, 3210 Lubbeek

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 24066-G-OMV_2019130764/EP19197/A001/D02/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **28-10-2022**

Handtekening:

Gwijde Vincent

Digitaal ondertekend door Gwijde Vincent
Datum: 2022.10.28 15:30:40 +02'00'

GWIJDE Vincent

STRUKTUUR
EP19197

Dit certificaat is geldig tot en met **28 oktober 2032.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Het S-peil (S29) voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	18/10/2019
Datum einde van de werken	29/08/2022
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	4.855
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	62
Beschermd volume (m³)	690
Verliesoppervlakte (m²)	370
Bruto vloeroppervlakte (m²)	227
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	2,72
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,46
CO2-emissie (kg/jaar)	324
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30595827 / 30595828

Meer informatie?
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:
GWIJDE Vincent
STRUKTUUR
9800 Deinze
EP19197 | 0872274280

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.