Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Vlaams-Brabant, Betekomsestraat 98A, 3128 TREMELO
T: 016 63 47 45, E: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0209-170511-03

Datum van het onderzoek : 11/05/2017
Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : [redacted]
CELESTIJNENLAAN 33 BUS 0401
3001 HEVERLEE


EIGENAAR : [redacted]
Adres : CELESTIJNENLAAN 33 BUS 0401
3001 HEVERLEE

OPDRACHTGEVER : [redacted]
Adres : CELESTIJNENLAAN 33 BUS 0401
3001 HEVERLEE

INSTALLATEUR : immokius
Adres : tiensesteenweg 175
3360 bierbeek

BTW of IK :

Visualisatie van de installatie



EAN : **Teller nr.** 35662947 **Index :**

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :		Type der Lokalen :	Appartement
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie :	Voor & Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 10 mm²	Bescherming van de aansluiting :	40 A
Type van de aardelektrode:	Pennen	Alg. schakelaar: type :	4p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	10
Uitwendige invloedsfactoren :	geen	Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens :	AREI art. 276,
Aard van het onderzoek :	Controlebezoek

METINGEN:

RA:	29 Ohm	Ri tot	10 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

Geen

Besluit	De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld. De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11\05\2042 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,

0209 PIETER SPAPEN

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden, ...;
c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS


a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.


Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.


WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1	STAP 2	STAP 3	STAP 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.	Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.	Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 11\05\2042.	BTV Vlaams-Brabant staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

Schema's







Erkend Organisme
BTV

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

11/05/2017

Plaats van de elektrische installatie
[redacted]
Celestijnenlaan 33 Bus 401
3001 Heverlee - terbank
Tel.: - GSM: 0494 78 62 12
Fax: -
e-mail: niels.christens@hotmail.com

http://www.immoklus.be

Info: Tiensesteenweg 175, 3360 Bierbeek
geregistreerd aannemer 881614984-04 26 00

gsm: 0496 / 733541 (na 16 uur)
mail: info@immoklus.be


p. 2/3
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Aanpassing elektriciteit keuken / badkamer

Keuring dient nog aangevraagd te worden door de eigenaar!

Schema's getekend door:



Erkend Organisme
BTV

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

M105/2017

Plaats van de elektrische installatie
[redacted]
Celestijnenlaan 33 Bus 401
3001 Heverlee - terbank
Tel.: - GSM: 0494 78 62 12
Fax: -
e-mail: niels.christens@hotmail.com

http://www.immoklus.be
info: Tiensesteenweg 175, 3360 Bierbeek
geregistreerd aannemer 881614984-04.26.00
gsm: 0486 / 733541 (na 16 uur)
mail: info@immoklus.be

p. 1/3
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

Aanpassing elektriciteit keuken / badkamer
Keuring dient nog aangevraagd te worden door de eigenaar!

Schema's getekend door:

A:	kookplaat
B:	stopc. werkblad + dampkap
C:	stopc. slaapkamer 1 2 3
D:	stopc. living
E:	micro & frigo
F:	oven
G:	reserve
H:	badk. stopc. & vent. + keuken muurzijde + terras
I:	licht + ventilator toilet
J:	wasmachine badkamer

Erkend Organisme
BTV

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Plaats van de elektrische installatie
[redacted]
Celestijnenlaan 33 Bus 401
3001 Heverlee - terbank
Tel.: - GSM: 0494 78 62 12
Fax: -
e-mail: [redacted]iels.christens@hotmail.com

http://www.immoklus.be
info: Tiensesteenweg 175 3360 Bierbeek
geregistreerd aannemer 881614984-04 26 00
gsm: 0496 / 733541 (na 16 uur)
mail: info@immoklus.be

Lijst Kringen
2 x 230V ~ 50Hz
Aanwezig in elk(e) kast(en) / badkamer
Nieuwe plaats nog aangevraagd te worden door de eigenaar.

Schema's getekend door: