

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: Bart De Spiegeleer
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0473/85.95.13
e-mail: bart.despiegeleer@gmail.com



ProKo.: LS09
Verslagnr.: 5568141
Voorl. verslagnr.:
Datum: 02/03/2021

Klant / Opdrachtgever:

Bart De Spiegeleer
Brusselsepoortstraat 67
9000 GENT

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 510 LIEVENS CLINT
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** BART DE SPIEGELEER **Adres:** BRUSSELSEPOORTSTRAAT 67, 9000 GENT
Installateur/verantw. werk: **Naam:** BART DE SPIEGELEER **Adres:** BRUSSELSEPOORTSTRAAT 67, 9000 GENT **B.T.W.:**
Adres installatie: BART DE SPIEGELEER BRUSSELSEPOORTSTRAAT 67 GENT 9000 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:**
EAN nr.: 541448820043213786 **Leverancier:** Mega **Teller nr.:** 20153610 **Nachtsteller nr.:** 6027253

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5) **Afwijking deel 8 Boek 1 *:** toegepast
(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 02/03/2021 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/03/2046 **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig
Nom. spanning: 3N400V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 20A (dag/nacht)
aut. 4p 32A (exl. nacht) **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: 2x VVB **aantal geleiders:** 2x 5 **doorsnede:** 2x 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** - mm²
Aardelektrode: type: pen **sectie:** 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2x 4p 40A/300mA **bijkomende:** 3x 4p 40A/300mA en 3x 4p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☒ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☒ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 7 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** Kast 1: 2, kast 2: 2, kast 3: 3, kast 4: 1, kast 5: 9, kast 6: 2 en kast 7: 18 + 1 reserve

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 0,53 MOhm **Spreidingsweerstand:** 14,11 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf