

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 58828
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: bfmlektrotechniek@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4723436
Voorl. verslagnr.:
Datum: 18/08/2016

Klant / Opdrachtgever:
BFM ELEKTROTECHNIEK
BLOEMESTRAAT 48
9990 MALDEGEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Instal. ID: Aard Installatie: nieuwe Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: WYNSBERGHE KATIA HOF VAN WESTBEKE 1 MARIAKERKE (GENT) 9030
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 18/08/2016 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/08/2041 Onderzoeker: CALLENS DIRK
Eigendom van: WYNSBERGHE KATIA
Installateur: BFM ELEKTROTECHNIEK
B.T.W.: BE 0881508977 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: 541448860015073130 Teller nr.: 65117240 Stand I: 1812 Stand II: 1932
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: nvt
Dienstspanning: 3 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p. 40A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 2,6 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 4p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 10 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 24

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

Legende bord


symbool	waarde	functie
C	4p300mA 40A	Hoofdverliesstroomschakelaar voor kringen 11 -> 24
D	4p30mA 40A	Bijkomende verliesstroomschakelaar voor kringen 1 -> 10
	1 2p/20A	Stopkontakten garage
	2 2p/20A	Stopkontakten wasplaats
	3 2p/20A	Stopkontakt keuken vaatwas
	4 2p/16A	Stopkontakt wasplaats wasmachine
	5 2p/20A	Stopkontakt wasplaats droogkast
	6 2p/20A	Stopkontakt slaapkamer 1 airco unit
	7 2p/20A	Stopkontakten badkamer
	8 2p/20A	Stopkontakt berging verdieping ventilatieunit - garage warmtepomp
	9 2p/16A	Verlichting gelijkvloers deel 1 - verdieping toilet - slaapkamer 1 bed
	10 2p/16A	Verlichting gelijkvloers deel 2 - verdieping
	11 2p/20A	Stopkontakten keuken
	12 2p/20A	Voedingspunt inkom - woonkamer onder trap
	13 2p/20A	Stopkontakten woonkamer - inkom
	14 2p/20A	Stopkontakten keuken aanrecht - buiten achtergevel - terras
	15 2p/20A	Stopkontakten keuken toestellenwand
	16 2p/20A	Stopkontakt keuken toestellenwand
	17 2p/20A	Stopkontakten slaapkamer 3 - nachthal
	18 2p/20A	Stopkontakten slaapkamer 1
	19 2p/20A	Stopkontakten slaapkamer 2
	20 2p/20A	
	21 2p/20A	Voeding beveiliging
	22 2p/16A	Verlichting verdieping slaapkamer 3
	23 2p/10A	Voeding screens - toegangscontrole
	24 3p/16A	Voeding keuken fornuis

Bedrijfsspanning 3 x 400V + N

Legende bord

symbool	waarde	functie
C	4p300mA 40A	Hoofdverliesstroomschakelaar voor kringen 11 -> 24
D	4p30mA 40A	Bijkomende verliesstroomschakelaar voor kringen 1 -> 10
	1 2p/20A	Stopkontakten garage
	2 2p/20A	Stopkontakten wasplaats
	3 2p/20A	Stopkontakt keuken vaatwas
	4 2p/16A	Stopkontakt wasplaats wasmachine
	5 2p/20A	Stopkontakt wasplaats droogkast
	6 2p/20A	Stopkontakt slaapkamer 1 airco unit
	7 2p/20A	Stopkontakten badkamer
	8 2p/20A	Stopkontakt berging verdieping ventilatieunit - garage warmtepomp
	9 2p/16A	Verlichting gelijkvloers deel 1 - verdieping toilet - slaapkamer 1 bed
	10 2p/16A	Verlichting gelijkvloers deel 2 - verdieping
	11 2p/20A	Stopkontakten keuken
	12 2p/20A	Voedingspunt inkom - woonkamer onder trap
	13 2p/20A	Stopkontakten woonkamer - inkom
	14 2p/20A	Stopkontakten keuken aanrecht - buiten achtergevel - terras
	15 2p/20A	Stopkontakten keuken toestellenwand
	16 2p/20A	Stopkontakt keuken toestellenwand
	17 2P/20A	Stopkontakten slaapkamer 3 - nachthal
	18 2p/20A	Stopkontakten slaapkamer 1
	19 2p/20A	Stopkontakten slaapkamer 2
	20 2p/20A	
	21 2p/20A	Voeding beveiliging
	22 2p/16A	Verlichting verdieping slaapkamer 3
	23 2p/10A	Voeding screens - toegangscontrole
	24 3p/16A	Voeding keuken fornuis

Bedrijfsspanning 3 x 400V + N



Situatieschema gelijkvloers: Stopcontacten

KEURINGSORGANISME


O.C.B. Keuringen
Antwerpen - Kontich

INSTALLATEUR

BFM Elektrotechniek
Bloemestraat 48
9990 Maldegem
BTW BE 0881 508 977
Registratienummer 062600

EIGENAAR

Mvr. Wynsberghe Katia
Hof Van Westbeke 1
9030 Mariakerke



Situatieschema gelijkvloers: Verlichting - bediening

KEURINGSORGANISME


O.C.B. Keuringen
Antwerpen - Kontich

INSTALLATEUR

BFM Elektrotechniek
Bloemestraat 48
9990 Maldegem
BTW BE 0881 508 977
Registratienummer 062600

EIGENAAR

Mvr. Wynsberghe Katia
Hof Van Westbeke 1
9030 Mariakerke



Situatieschema verdieping: Stopkontakten

KEURINGSORGANISME


O.C.B. Keuringen
Antwerpen - Kortrijk

INSTALLATEUR

BFM Elektrotechniek
Bloemestraat 48
9990 Maldegem
BTW BE 0881 508 977
Registratienummer 062600

EIGENAAR

Mvr. Wynsberghe Katia
Hof Van Westbeke 1
9030 Mariakerke



Situatieschema verdieping: Verlichting - bediening

KEURINGSORGANISME

O.C.B. Keuringen
Antwerpen - Kortrijk


INSTALLATEUR

BFM Elektrotechniek
Bloemstraat 48
9990 Maldegem
BTW BE 0881 508 977
Registratienummer 062600

EIGENAAR

Mvr. Wynsberghe Katia
Hof Van Westbeke 1
9030 Mariakerke

Eendraadschema



KEURINGSORGANISME

O.C.B. Keuringen
Antwerpen - Kontich


INSTALLATEUR

BFM Elektrotechniek
Bloemestraat 48
9990 Maldegem
BTW BE 0881 508 977
Registratienummer 062600

EIGENAAR

Mr. Ceulenaere Aimé
Sporwegstraat 1
9990 Maldegem

Verduidelijking



KEURINGSORGANISME

O.C.B. Keuringen
Antwerpen - Kortrijk


INSTALLATEUR

BFM Elektrotechniek
Bloemstraat 48
9990 Maldegem
BTW BE 0881 508 977
Registratienummer 062600

EIGENAAR

Mvr. Wynsberghe Katia
Hof Van Westbeke 1
9030 Mariakerke

Eendraadschema



KEURINGSGORGANISME

O.C.B. Keuringen
Antwerpen - Kortrijk

INSTALLATEUR

BFM Elektrotechniek
Bloemestraat 48
9990 Maldegem
BTW BE 0881 508 977
Registratienummer 062600

EIGENAAR

Mvr. Wynsberghe Katia
Hof Van Westbeke 1
9030 Mariakerke