VINÇOTTE CERTIGO vzw
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

○ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 ◐ Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
○ Brabant tel.: 02 674 57 11 ○ Wallonië tel.: 081 432 611

Verslag nr. : P03521-2412

BELAC 442-INSP CN 023521

Resi code: 11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam,voornaam : Vlaeminck Wiele	Naam, voornaam : Londenbrandt Julie	
Ident. Kaart nr. :	Adres : Groenbrugstraat 15	1 DEN
BTW nr. : BE 0834-324-275	Post nr. + Stad : 9000 Gent	
	Tel. : /	/

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ○

○ Art 270	○ ingebruikname ○ wijziging ○ uitbreiding ○ mobiel ○ tijdelijk		◐ Art 86	○ Art 271 bis	◐ Wooneenheid		
◐ Art 271	○ periodiek	◐ controle ○	○ Art 87	○ Art 278	② Huishoudelijke werkeenheid		
○ Art 276 : verzwaring		○ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	○ Art 88	○ Art	③ Gemeenschappelijke delen		
			○ Art ...	○ Art	④ Werkeenheid		

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	○ EAN niet meegedeeld ○ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 30573145 meterstand dag : 10293 nacht :	○ kWh excl. nacht meter : nr. : ..... meterstand : .....
	Beschermingaansluiting (A) : ○20 ○25 ○32 ◐40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ◐ 230 V ○ 3x230 V ○ 3N400 V ○	Type aardelektrode : ○ aardingslus ◐ pen / baar ○ .....
	Maximale nominale stroom (A) : ○20 ○25 ○32 ◐40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 x 10 mm² - Type : V.V.B.	
Beschrijving installatie ◐ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 2	Aantal eindstroombanen 1 + 15

Metingen - testen - controles - verzegeling :

◐ Rechtstreekse aanraking	◐ Onrechtstreekse aanraking	◐ Montage	○ Toestellen	◐ Materieel	◐ I>/doorsnede	◐ Schema's
◐ Aardingsweerstand : 5 Ω	◐ Algemeen isolatieniveau : 150 MΩ	◐ Controle foutlus	◐ Aardingscontinuïteit	◐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ○ was verzegeld ◐ werd verzegeld ○ werd niet verzegeld ○ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ○ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie ○ Nihil	
Opmerkingen ○ Nihil	Controle na renovatie.

Visum DND of aangestelde :

Besluit(en) :

◐ De nieuwe installatie (voldoet) **voldoet niet** aan het AREI.
○ De bestaande installatie (voldoet) **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 11/10/2033 (*)
○ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : Tonnelier B Agent nr. : 3521 Datum : 11/10/2013

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : ◐ Situatieschema('s) : 1 ◐ Eéndraadsschema('s) : 2 ○ .....

- De proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient alle aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, verwittigd te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
○ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15 025 19 02 01