

THAANN Engineering

Waaslandlaan 16 - 9160 Lokeren / tel: 0475/46.13.98 fax: 0475/46.01.52
KB 443-3796671-03 HR St.Niklaas 63.062 BTW BE 0476-345-818/06.28.0.0

Attest van buitendienststelling van opslagtank(s) **Attestation de mise hors d'usage de citerne(s)**

Datum/Date: 23/08/2011
Adres/Adresse: 9400 Appelterre / Breeweg 99
Inhoud / Contenance 4,8m³

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voorgenoemde opslagtank(s) buiten dienst (is) zijn gesteld door middel van een inert 2 componenten schuimsysteem volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlarem II art.6.5.5.5 voor particuliere tanks- Vlarem II art.5.17.2.12§3 voor professionele installaties.

Nous soussignés, déclarons par la présente, que la (les) citerne (s) susmentionnée(s) est (sont), selon la loi actuelle (Région Wallonne / Ibge Bruxelles / Ovam Vlarem II), mise (s) hors usage par le biais d'un produit moussieux à 2 composants inert.

Lokeren, 31/08/2011

Ing. Nathan Verstraete

