



VZW - AIB VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitation: Jan Ollaslaagsesteen 35 • 1800 Vilvoorde

Tel: +32(0)2 674 57 11 • fax: +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1050 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr

00693 B 822



N 253503

Resi code

Antwerpen-Limburg

tel: 03 221 86 11

Oost & West - Vlaanderen

tel: 09 244 77 11

Brabant

tel: 02 674 57 11

Wallonië

tel: 081 432 611

120

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie

Eigenaar of beheerder

Naam, voornaam: Digeler

Naam, voornaam: Bloch

Adres: Regenolenst. 28

Post nr. + Stad: Leuven

Tel: 03 221 86 11

Ident. Kaart nr.:

BTW nr.: BE

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270	☒ Ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Woonruimte
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☒ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwaart	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een woonruimte	☐ Art	☐ Art	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	meterstand dag:	nacht:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A):	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr: meterstand:
	Ontworpen voor U_n :	☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A):	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 40 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ aardingsstus ☐ pen / baar
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord	X mm ² - Type:	
	Algemene differentieelstroominrichting	40 A 100 mA	Aantal borden: 1
			Aantal eindstroombanen: 6

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☐ Schema's
☒ Aardingsweerstand	☒ Algemeen isolatieniveau	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	☐ Nihil

Besluit(en)

☒ De nieuwe installatie	voldoet	☒ niet	aan het AREI.
☒ De bestaande installatie	voldoet	☒ niet	aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: Gredele Agent nr. 693 Datum 21/01/2012

Bijlage(n): ☐ Situatieschema(s): ☐ Eéndraadsschema(s): ☐

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidslaan economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en -mits maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor

21 01 2012

☐ door hetzelfde erkend organisme

Voor de directeur generaal: Handtekening