

**CERTIFICAAT VAN DE HOUDER
VERKLARING VAN CONFORMITEIT VAN DE HOUDER**

ATTESTNUMMER : 2011/4325

DATUM : 26-10-2011

Bovengronds dubbelwandig prisma

Opdrachtgever :VDB MAZOUT BVBA
G. GEZELLELAAN 111
2870 PUURSLeveringsadres :MR DIERICKX
BESSEMSTR 31
WILLEBROEK

- Factuurnummer en datum : 111178 26-10-2011
- Aangewende constructienorm : BS-799 part 5
- Fabricage nummer houder : 1100816
- Fabricagedatum houder : 2011

Technische gegevens van de houder :

- dubbelwandig

- Buitenafmetingen : lengte 2500 MM
breedte 720 MM
hoogte 1500 MM

- Omschrijving van te bergen producten : P3 PRODUKT

- Totale waterinhoudsvermogen : 2480 Liters

- Aantal aansluitingen : 5

- Materiaalkeuze : S235JR

- Wanddiktes : Eigenlijke houder : 4 MM
buitenwand : 3 MM

- Gewicht : 756 KG

- Lekdetectie : d.m.v. kijkglas prototypekeuring CP07/3009-HCC001

- Soort bescherming buitenwand : 2 x geschilderd, eindlaag RAL kleur

RAL : 6011

- Waarborg : 1 jaar op fabrieksfout

1. Vooraleer de bescherming tegen corrosie werd aangebracht, onderging de houder met goed gevolg de volgende luchtproef :

binnenwand 0.3 bar (op ieder afzonderlijk compartiment indien aanwezig)
buitenwand 0.1 bar

2. Ter bevestiging dat alle testen met goed gevolg werden uitgevoerd, werd op de kenplaat volgende merkteken aangebracht :

CP 10/0242-HCC001

3. Deze houder is gefabriceerd conform het prototype-keuringsattest nr CP10/0242-HCC001 jaar 2010

4. Ondergetekende verklaart dat de houder, gebouwd en onderzocht in de werkplaats te Torhout conform is met de bepalingen van de afdeling 5.17 van het Vlareem titel II en de code van goede praktijk bijlage 5.17.2 (punt 1.2.2)

5. De aangekochte uitrusting : AFTAP 3/4 ENKEL INDIEN ER GEEN ZELFAANZUIGING MOGELIJK IS

De constructeur,

Bijlagen :

*Gelieve steeds een kopie te willen nemen voor bij de papieren woning/bedrijf
Bij verlies documenten zal er een administratief forfait aangerekend worden van 25,00€
exclusief 21% BTW.*