

 A''S''C.	AUTONOME SECURITY CONTROLE Erkend keuringsorganisme	 520-INSP
---	--	---

KEURINGSVERSLAG**Controlebezoek van een huishoudelijke laagspanningsinstallatie**

Reglementering : zie § 6 : "Voorschriften"	Werkinstructie E006	A''S''C. Procedure 23
---	----------------------------	------------------------------

Datum onderzoek :	14/06/2019	Geldig tot :	13-06-2044 (zie § 7.b.)	ID-nr :	TP2019-0527
Adres installatie	Kortenbosstraat 56 , B - 3800 Sint-Truiden				
Eigenaar / DNG	[REDACTED]				
Installateur	IDEM	BTW nr	NVT		
Meettoestel	Metrel 3102	IDMT nr	0		
DNB	Fluvius	EAN code			
Teller Nr	0	Index dag		Index nacht	
Teller Nr				Index nacht	0

1.- KENMERKEN

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode	
400/230V	6,5	10	pennen	
Automaat DNB	Nominale waarde in A en type v.d. bescherming & aansluiting	Voedingskabel : type en \emptyset	Borden	Eindstroombanen
40A	40A 300mA	4 x 10mm ²	1	15

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Begin der werken	Funderingen voor 01-10-1981	Installatie voor en na 01-10-1981
Installatie	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie.	
Type van de lokalen	Woning	
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden.	

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN

- GEEN
4.- NOTA's (vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen, bijgevolg zijn ze van geen invloed op de besluitvorming.)

5.- BESLUIT

De elektrische installatie VOLDOET aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn 13-06-2044 (25 jaar na datum van dit verslag).

De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (De) ééndraads- en opstellingsschema(s) werd(en) geïllustreerd.

De inspecteur
Tim Peeters - TP

Vr. De directeur

Autonome Security Controle VZW	IBAN : BE32 7512 0493 7802		BTW nr : BE0826 131 776
Maatschappelijke zetel	Ketelstraat 111, B - 3454 Rummen	Tf. : 0472/663700	Fax : 011/582961
Secretariaat	Singellaan 16 A, B - 3545 Halen	Tf. : 0483/429830	Mail : lassaut@telenet.be
A''S''C. - Documentnummer	E006/08	Rev. : 05	Mail : bureel@asc-controle.be
			20-02-2017

6.- UITGEVOERDE CONTROLES	
Voorschriften	
Het onderzoek gebeurde conform : <ul style="list-style-type: none"> o De interne procedure 23 en werkinstructie E006. o Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) volgens de hieronder vermelde artikels : <ul style="list-style-type: none"> • Art. 86, 271, 271bis & MB 04/12/2006. 	
a.	Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
b.	Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen.
c.	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking.
d.	Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting.
e.	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimaal 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat.
f.	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende equipotentiale verbindingen, van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I.
g.	Visuele controle van vast opgesteld elektrisch materieel .dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
h.	Controle van overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
7.- Plichten van de Eigenaars - Beheerders - Huurders	
a.	Onderhavig verslag mag uitsluitend gebruikt worden voor de doelstellingen waarvoor het werd opgemaakt, namelijk de titel van dit keuringsverslag.
b.	De geldigheid van dit keuringsverslag vervalt na een belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding van de elektrische installatie (AREI Art 270). De eigenaar, beheerder of huurder is desgevallend verplicht een nieuwe controle van de elektrische installatie uit te laten voeren.
c.	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht dit verslag van onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met het (de) ééndraadsschema (s) en situatieplan(nen).
d.	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
e.	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk dat personen is overkomen en dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
f.	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde keuringsorganisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens een tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend keuringsorganisme en kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Autonome Security Controle VZW		IBAN : BE32 7512 0493 7802		BTW nr : BE0826 131 776	
Maatschappelijke zetel	Ketelstraat 111,	B - 3454 Rummen	Tf. : 0472/663700	Fax : 011/582961	Mail : lassaut@telenet.be
Secretariaat	Singellaan 16 A,	B - 3545 Halen	Tf. : 0483/429830		Mail : bureel@asc-controle.be
A"S"C. - Documentnummer	E006/08	Rev. : 05			20-02-2017