BTV Beter Zeker.
Technisch Bureau Verbrugghen vzw

☐ BTV Antwerpen	Tel 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tel 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel	Tel 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tel 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tel 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☒ BTV Limburg	Tel 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tel 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tel 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tel 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tel 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

U. ref.: ______ O. ref.: ______ Verslagnr.: [illegible]

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS

☐ indienststelling
☒ periodiek

Plaats van onderzoek: Oude Kutsei 102
3890 Niel bij Sint-Truiden
EIGENAAR: Vandenberghe
Adres: Oude Kutsei 102 Niel b ST
OPDRACHTGEVER: Vandenberghe
Adres: Oude Kutsei 102 Niel bij ST
INSTALLATEUR: Ecotechniek
Adres: Schoonwinkelstraat 1 Hasselt
BTW nr.: 0599.834.934
Aanwezige personen: eigenaar
Gebruiker van de installatie: Vandenberghe

Datum van onderzoek: 06/11/2018
DNB: Infrax

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

gasmeter: Klasse: 4 Nr.: 32962861 Index [m³]: 4364,991

Installatie: MOP [mbar]: 21 ☐ nieuw ☒ bestaande ☐ uitbreiding ☐ gedeelte van een installatie ☐ zie schema in bijlage

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...): koper Ø22 geperst

Toestellen (merk/model, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerkanaal, ...):
- ATAG A28TC 24,8 kW 2018. C54
- Fornuis eurglaces EVAD32 A

2. ONDERZOEK:

Volgens de actuele staat van de onderzochte aardgas binneninstallatie(gedeelten) en voor zover het visueel onderzoek mogelijk is:

☐ **2.1. Gelijkvormigheidsonderzoek** volgens werkinstructie: 10Id013A, ☐ 10Id013B,
En aan de norm(en) NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002 die van toepassing zijn op de onderzochte installatie(gedeelten) (materiaal, aanleg, uitvoering, verluchting, afvoer, ...), volgens punt 2.2.

☒ **2.2. De proeven** volgens werkinstructie: 10Id012, ☐ 10Id012B.
Op basis van volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet ontstaan van bellen op al de bereikbare delen tijdens het afzepen met een schuimend product; en een drukmeting tijdens een voldoende lange periode. Deze periode: is de tijd nodig voor het afzepen, en is in functie van de omvang van de installatie en de omstandigheden, deze periode heeft een minimum tijdsduur volgens de werkinstructie. De proeven:

- ☐ Niet destructieve controle: zie bijlage. (*)
- ☐ Mechanische- weerstandsproef/sterkteproef: zonder de elementen die niet kunnen weerstaan aan de proefdrukken. Meetinstrument: manometer.
  Proefluïdum: ☐ lucht, ☐ inert gas, ☐ water, Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: ______
- ☒ Dichtheidsproef:
  Meetinstrument: ☒ manometer, ☐ gasmeter klasse ≤ G6.
  Proefluïdum: ☐ lucht, ☐ inert gas, ☒ aardgas. Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: 65 / ☒ MOP.

3. VASTSTELLINGEN EN/OF NOTA'S:

4. BESLUIT:

~~☐ A. Uit het onderzoek volgens het punt 2.1, blijkt dat de onderzochte installatie **conform** is.~~
~~☐ B. Uit het onderzoek volgens het punt 2.1, blijkt dat de onderzochte installatie **niet conform** is.~~
☐ C. Het onderzoek volgens **punt 2.2.**, heeft **voldoening** geschonken.
~~☐ D. Het onderzoek volgens **punt 2.2.**, heeft **geen voldoening** geschonken.~~

5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN: zie verso

6. BIJLAGEN: ☐ BTV verslag nrs. ☐ Uitbesteding (*) ☐ Installatieschema ☐ Bewijs CE-markering, EG-verklaring van de leidingen DN>25 mm op M.D.B., M.D.C. (richtlijn drukapparatuur 97/23/EG)

De agent-onderzoeker (nr., naam, handtekening) | voor de directeur, | Ondertekend voor gelezen en geïnformeerd, (naam, handtekening)

Maatschappelijke zetel Neerveldstraat 109, bus 6 B-1200 Brussel