

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

**VASTGOEDEXPERTS**  
Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

**Naam: Patrick Houtmeyers**  
**Adres: Linkhoutstraat 5**  
**3560 Lummen (België)**  
**Tel:**  
**BTW BE:**

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Pastorijstraat 66, 3560 - Lummen (België)**

### RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Vierkant** |  
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

### VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

**NIET VAN TOEPASSING**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Mechanisch** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### BESLUIT


**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt aangeraden voor: **12/06/2031**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **12/06/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Niet van toepassing

TOEGEVOEGDE FOTO'S

