

3387820 12/02/13

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	KEURING
Datum	OK
Handtekening	<i>06/02/13</i>



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF-OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /
 Aanvulling verslag nr. :
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid
 Type der lokalen : *Appartement*
 Plaats van onderzoek : *Zandhovenstraat 75, 10118, Groot-Bijland*
 Eigendom van : *Verhaeghe*
 Opdrachtgever :
 Installateur : *Meester B. Zandbergen, Industrielaan 13, Zandhoven*
 BTW : *0686 405 157* ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : *Dome Ransy* Datum van onderzoek : *06/02/13*

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : *1 x 40 A* Omschakelaar : stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. : *cent. meetk.* Schak. : *2p40 A diff.*
 Meter-bordverbinding : kabeltype : *XVB* aantal geleiders : doorsnede : *10* mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : *35* mm² Spreidingswaarde : *2,4* Ω
 Aantal borden : *1* Aantal eindstroombanen : *17* Algemene isolatieweerstand : *432* MΩ
 Diff. schak. : algemene : *2p40 A / 300 mA - 25 mA* bijkomende : *2p40 A / 300 mA - 25 mA*
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

I | 300 mA / A.T. (m.Q.)
II | 30 mA / M, N, O, P, Q

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
 N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

I | Goer

BESLUIT

De installatie is conform ~~met~~ met het AREI.
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : *06/02/2013*
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / ~~aan~~ niet in dienst gesteld
 worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker