

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

Antwerpen

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 341120917/17

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2370 Arendonk
Hovenstraat 2/16

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: BTI, buba

Adres: 2370 Arendonk Hoge Maanw 460

INSTALLATEUR: idem

Adres: _____

BTW of IK: 0463 7059 26

Datum van het onderzoek: 11-09-2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 26-2008) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voortopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Serviceflat 2.05
Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 230V mono V Bescherming van de aansluiting 40 A max
Voedingskabel hoofdbord: 6 x 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40A/30mA
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 15 Ohm; RI tot 2.10 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: _____
BESCHRIJVING: zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN OPMERKINGEN: Geen

*Nota: - Definitieve verlichting mag te plaatsen
- werken mag verder af te werken*

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11-09-2037 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening
341120917
FORM. 382-06/2009

De directeur,



KEURING

Jan Cuyvers 341
EIV

Revisie: AsBull Datum: 14/09/2012
Schaal: 1/50 Bladnr.: 2
Formaat: A3 Wefnr.: 12W002

TEKENING

Hovenstraat 2/17 B-2370 Arendonk
Appartement 2.06
Implanting Elektriciteit

WERF

Hoge Mauw 430
2370 Arendonk
T: 014/68 91 60
F: 014/68 91 61
info@binstalles.be
ROVTECHNISCHE
INSTALLATIES
BTI

INSTALLATEUR



