


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid



Hier




ik!

Dr.-Peetersstraat 17 bus 2, 2440 Geel

appartement

identificatiecode: 13008-G-DBA_2017011889/EP02357/A001/D01/SD003

Energietabel




De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 30-05-2020

Handtekening:


NICO GRIETEN
EP02357

StaTco bvba
Poel 101 2440 Geel
www.statco.be

Dit certificaat is geldig tot en met 1 juni 2029.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

☒ Het E-peil voldoet.

E20

Eis

BEN

Andere eisen

- ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ☒ Vloeren
 - ☒ Muren
 - ☒ Vensters
 - ☒ Dak
 - ☒ Andere constructiedelen
- ☒ Het K-peil (K19) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.
- ☒ Het risico op oververhitting is beperkt.
- ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
- ☒ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	21/04/2017
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	01/06/2019
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	3.871
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	86
Beschermd volume (m ³)	362
Verliesoppervlakte (m ²)	187
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	105
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	1,90
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,24
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	788
Gebouw-id / gebouweenheid-id	19042834 / 19042967

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

NICO GRIETEN
POIEL 101, 2440 Geel
EP02357

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.