



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller : 5904832 N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 1620140106 CAN code :

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters like 86, 87/86, 87/88, etc.

Plaats van het onderzoek : Rue Beichant 61 1030 Bal

Eigenaar / Propriétaire: [Redacted] Edem

Installateur : [Redacted] BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : 06.01.2014 Ik. / C.I. : Vanderaa

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison / Apartement

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : 2x10 mm² Max. beveiliging : 40A

Aardelektrode : piquette Isolatie : 15,4 Mohm Aantal verdeelborden : 1

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and TestAIn results.

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Aansluitingen : Raccordements : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK

Inbreuken / Infractions : Opmerkingen / Remarques :



Besluit / Conclusion

De installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden...

Table with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertragting de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen...

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...