


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid



Hier



ik !

Klapgat 14 bus 201, 3150 Haacht

appartement

identificatiecode: 24033-G-OMV_2018078003/EP16647/A001/D01/SD034

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 18-11-2022

Handtekening:

Willy

Zwaenepoel

I (Signature)

Digitaal ondertekend
door Willy Zwaenepoel
(Signature)
Datum: 2022.11.18
14:55:34 +01'00'

WILLY ZWAENEPOEL

Studiebureau Kubiek
EP16647



Dit certificaat is geldig tot en met 18 november 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.

E28

Eis

BEN

E40

F73

Andere eisen

- | | |
|---|--|
| ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ✓ Het S-peil (S27) voldoet . |
| ✓ Vloeren | ✓ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ✓ Muren | ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ✓ Vensters | ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ✓ Dak | |
| ✓ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	26/11/2018
Datum einde van de werken	21/09/2021
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.372
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	73
Beschermd volume (m ³)	362
Verliesoppervlakte (m ²)	177
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	108
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,15
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,51
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	863
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20707968 / 20797866

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

WILLY ZWAENPOEL
Studiebureau Kubiek
8000 Brugge
EP16647 | 0635597151

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.