


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Zandstraat 32 bus 4, 9200 Dendermonde

appartement

identificatiecode: 42006-G-2013_46/EP00039/H195/D01/SD007

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 11-08-2020

Handtekening:

Nicolas Van
Isterdael
(Authentication)

Digitaal ondertekend door Nicolas
Van Isterdael (Authentication)
DN: cn=Nicolas Van Isterdael
(Authentication) gn=Nicolas
Raymond c=BE
Reden: Ik keur dit document goed
Locatie: Haaltert
Datum: 2020-08-11 14:59+02:00

NICOLAS VAN ISTERDAEL

EP00039

Dit certificaat is geldig tot en met 1 april 2025.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E57

Eis
E70BEN
E30

Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het K-peil (K31) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	01/02/2013
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	01/04/2015
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	11.410
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	121
Beschermd volume (m ³)	358
Verliesoppervlakte (m ²)	194
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	117
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	5,06
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,40
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.945
Gebouw-id / gebouweenheid-id	6442116 / 6443161

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

NICOLAS VAN ISTERDAEL
VELDSTRAAT(DE) 1, 9450 HAALTERT
EP00039

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.