

Tommy Millen OCB
10/07/2024

Panelen

Merk + type *Amerisolar*


WP / PV 465

Aantal PV 4

totaal wp 1860

string A 4 pv

string B .. pv



Naar Bestaande installatie

2P C 40A
Afblok

2P C 20A
PV

Diff. 2P 40A 300mA TypeA

Afgev. Erkend Organisme

Installatie gegevens

Eendraadschema zonnepanelen

Invitat
Spoorwegstraat 35
3300 Kuntich
0

green
SOLUTIONS



Mettenberg 5 - 3940 Hechtel-Eksel - Tel: 011 96 70 99
Btw : BE 0643 638 946