

toesluit naar

INTERLEUVE

op 03/05/2025

Dhr. Marchal André
Diestersteenweg 114
3293 Kaggevinne

CERTIFICAAT BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK ('HOUDER')

Firma

naam: All-in tank service NV
straat en nummer: Sluis 2 Bus 4
postcode en gemeente: 9810 Eke
tel.: gsm: 09/2414172
fax.: 09/2414179
email: info@allintankservice.be
ondernemingsnummer: BTW BE 0881.597.861

volgnummer attest: K353670

Technicus

voornaam en naam: Lucien Voortek

erkenningsnr.: ERKTS 104 829

datum controle: 10/04/25

arbeidsduur: van u tot u

11.00 - 11.45

Klant: eigenaar gebruiker syndicus

particulier
 onderneming

Adres opslagtank indien verschillend van klant N.v.t.

naam: Dhr. Marchal André
straat en nummer: Diestersteenweg 114
postcode en gemeente: 3293 Kaggevinne
tel.: gsm: +32 (0)13/336098 +32 (0)492/418439
email: claireenandre@hotmail.com

naam contactpersoon: Dhr. Marchal André
straat en nummer: Diestersteenweg 114
postcode en gemeente: 3293 Kaggevinne
tel.: gsm: +32 (0)13/336098
email: claireenandre@hotmail.com

Inzamelaar/ afvalstoffenhandelaar

firmanaam: Recyc Oil
straat en nummer: Molenstraat 209
postcode en gemeente: 8710 Wielsbeke
tel.: gsm: 056/665316
fax.: 056/667898
email: info@recyc-oil.be
ondernemingsnummer: BTW BE0424.409.543

Vervoerder van afvalstoffen

firmanaam: All-in tank service NV
ondernemingsnummer: BTW BE 0881.597.861
voornaam en naam chauffeur:
handtekening:

Naessens Sam

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L ingedeeld, inhoud: L
 klasse 3 (vanaf 5000kg) klasse 2 klasse 1

onderneming ingedeeld, inhoud: L
 klasse 3 (vanaf 100kg) klasse 2 klasse 1

ondergronds
 bovengronds

groeve
 niet toegankelijk
 toegankelijk
 inkuiping
 andere:

cilindrisch
 rond
 parallellepipedum
 ovaal
 andere:
.....

staal (enkelwandig)
 staal (dubbelwandig)
 roestvast staal
 gewapend
thermohardende
kunststoffen
 andere kunststoffen
 prefabconstructie

datum van plaatsing:/...../.....

tanknummer:

perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen: B161r

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

aanwezig niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van

merk:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

fabricagenummer:
 nr. prototypekeuring: n.v.t.

norm:

inhoud: diameter: en lengte:

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).

BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest aanwezig, datum: / / niet aanwezig

Visuele controle

- opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,...) ok niet ok n.v.t.
 algemene staat tank ok niet ok
 zichtbare verontreiniging rond tank ja nee
 organoleptische verontreiniging ja nee

Opmerkingen:

Lediging en reiniging opslagtank (kruis aan welke stappen zijn uitgevoerd)

- ontluchting opmerkingen:
 verwijderen restlading opmerkingen:
 10GL

reiniging van de:

- tankopeningen, -deksels
 tankbinnenwanden
 tankbuitenwanden

omschrijving reinigingsprogramma (druk, temperatuur, tijdsduur, voorspoeling, dosering reinigingsmiddelen):

800 BAR 20 min

gebruikte reinigingsmiddelen (merknaam):

DISAGL m

- controle en eventuele nabehandeling, opmerkingen:
 verwijderen reinigingswater opmerkingen:
 10GL

Aanvullende werkzaamheden of uitgevoerde testen

GAT GEGRAVEN VOOR TOEGANG TOT PUI

Opvullen opslagtank met inert materiaal

- zand schuim
 andere:

merknaam: Bioschuim
 hoeveelheid: V: 5 m³ en/of
 m: kg

Vermeld duidelijk en gedetailleerd waarom het onmogelijk is om de opslagtank te verwijderen (berekeningen kunnen worden toegevoegd als bijlage bij dit certificaat):


NUTSLEIDINGEN IN DE WEG

Opmerkingen

.....

De buitengebruikstelling werd uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen.

Handtekening erkend technicus



voor kennisname



handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake opslagtanks (Houders) vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>