


Koralenhoeve 9
 B-2160 Wommelgem
 Tel.: +32 (0)3 350.61.61
 Fax: +32 (0)3 350.61.63
 www.imtech.be




Tekenaar: Robby Berben
 Projectleider: Jan Denckens
 Engineer: Francis Collart

App. B.06.03 verdeelbord
 Kringen 300mA


REV : B	
Blad	002
Volg	003

Projectnummer: 140264-401



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Koralenhoeve 9
 B-2160 Wommelgem
 Tel.: +32 (0)3 350.61.61
 Fax: +32 (0)3 350.61.63
 www.imtech.be



Tekenaar	Robby Berben
Projectleider	Jan Denckens
Engineer	Francis Collart

App. B.06.03 verdeelbord
 Kringen 30mA

Projectnummer: 140264-01

REV :	B
Blad	003
Volg	-

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV

O. Ref.:

U. Ref.:

VERSLAG NR.: 424-151126-15

ZETEL ANTWERPEN
Van Der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216.28.90

Fax 03 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230.81.82
Fax 02 230.80.08

REGIONALE KANTOREN :

VI Br

**PROCES VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**ADRES INSTALLATIE : **Kattendijkdok -Oostkaai 50**

Appartement B.06.03
2000 Antwerpen
EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : **Imtech**
Adres : **Koralenhoeve 9**
2160 Wommelgem

INSTALLATEUR : **idem**

Adres :

BTW of IK :

EAN :

Ref. : Teller nr. **nog te plaatsen**

Index :

Datum van het onderzoek : **26-11-2015** - Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :
 (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231)
 (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid:Type der lokalen : **HHI**Begin Werken : Fundering vóór - na 01/10/81 - Elektrische installatie vóór na 01/10/81 01/01/83 AREI art. 86Aansluiting : Spanning **230 V** - Bescherming van de aansluiting **max 40 A**Voedingskabel hoofdbord : **4 X 16 mm²** - Alg. schakelaar : type **dif 40A, 300mA**Type van de aardelektrode : lus baren pennen horizontale geleider Schema : TNAantal borden : **1** - Aantal eindstroombanen : **zie schema** - RA : **0,6 Ohm** - RI tot **>10 Mohm**

BESCHRIJVING : zie schema's

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : **geen**
nota's**-Keuken is nog niet volledig elektrisch aangesloten****-Badkamermeubelen, verlichtingsarmaturen, C.V en verluchtingssysteem nog niet aangesloten/aanwezig****-Geen differentieeltest wegens ontbreken van spanning****-Bij het afwerken van de badkamer dient men rekening te houden om stopcontacten/schakelaars buiten het wettelijke bereik te houden van de douche/ bad, zone 2 of indien nodig aangepaste beveiligingen te voorzien.**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : **Zie keerzijde****BESLUIT :**


1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op **26-11-2040** (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum
2. ~~De installatie is niet conform~~
3. ~~De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~
~~De installatie is niet conform.~~
~~De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____~~

DE AGENT-ONDERZOEKER :

nr + naam + handtekening

424 **Kris Geboes**

De directeur,



BTV
Kris Geboes
424

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10Ie006 of 10Ie008 op basis van de hiervoor vermelde voorschriften.

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- A) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's
- b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...
- c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
- d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting
- e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwerking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat
- f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
- g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de éénraadschema's en de situatieplannen
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's : betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

REGIONALE KANTOREN	BUREAUX REGIONAUX
ZETEL BRUSSEL Clovislaan 15 - 1000 BRUSSEL Tel. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08 E-mail : btv.brussel@btvcontrol.be	SIEGE DE BRUXELLES Blvd. Clovis 15 - 1000 BRUXELLES Tél. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08 E-mail : btv.brussel@btvcontrol.be
ZETEL ANTWERPEN Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN Tel. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65 E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be	SIEGE ANVERS Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANVERS Tél. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65 E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be
REGIONALE KANTOREN :	BUREAUX REGIONAUX
- Sector Limburg: 3583 PAAL, Sint Janstraat 57 Tel. 011 42 18 34 - Fax 011 45 44 83 E-mail : btv.limburg@btvcontrol.be	- Secteur de Liège : 4000 LIEGE, Rue J d'Andrimont 1 b2 Tel. 04 253 19 72 - Fax 04 225 01 58 E-mail : btv.liege@btvcontrol.be
- Sector Noord-West-Vlaanderen: 8840 STADEN, Sint Janstraat 41 1/1 Tel. 051 71 25 48 - Fax 051 70 54 46 E-mail: btv.nwestvlaanderen@btvcontrol.be	- Secteur de Namur et Luxembourg : 5590 CINEY, Av du Sainfoin 25 Tel. 083 21 35 27 - Fax 083 21 45 17 E-mail : btv.namur@btvcontrol.be
- Sector Oost-Vlaanderen: 9090 MELLE, Brusselsesteenweg 326 Tel. 09 252 45 45 - Fax 09 252 50 50 E-mail: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be	- Secteur Brabant Wallon : : 1360 PERWEZ, Av Wilmar 129 bt 1 Tel. 081 65 84 59 - Fax 081 65 84 78 E-mail : btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- Sector Brabant / Arr. Leuven: 3200 GELRODE (Aarschot), Leuvensesteenweg 383 bus 1 Tel. 016 63 47 45 - Fax 016 63 12 21 E-mail: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be	- Secteur du Hainaut : 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT, Rue des Bureaux 1 A Tel. 064 33 64 55 - Fax 064 33 05 08 E-mail : btv.hainaut@btvcontrol.be
- Sector Zuid-West-Vlaanderen: 8530 HARELBEKE, Jan Breydelstraat 98 Tel. 056 70 54 05 - Fax 056 70 54 22 E-mail: btv.zwestvlaanderen@btvcontrol.be	- Secteur Bruxelles : 1190 BRUXELLES, chée de Ruisbroek 75 Tel. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08 E-mail : btv.bruxelles@btvcontrol.be
- Sector Brussel: 1190 BRUSSEL, Ruisbroeksesteenweg 75 Tel. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08 E-mail: btv.brussel@btvcontrol.be	