energieprestatiecertificaat

bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer **20170309-0001941030-1**
straat **Van Diepenbeeckstraat**
nummer **30** bus **1**
postnummer **2018** gemeente **Antwerpen**




bestemming **appartement**
type **-**
bouwjaar **-**

softwareversie **9.13.7**

berekende energiescore (kWh/m²jaar):

385

De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.



energiezuinig
weinig besparingsmogelijkheden

niet energiezuinig
veel besparingsmogelijkheden

energiedeskundige

voornaam **KRISTIAAN** achternaam **WAELES** erkenningscode **EP08904**
straat **Boshovestraat** nummer **175** bus
postnummer **2100** gemeente **Deurne**
land **België**

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

datum: **09-03-2017**
handtekening:

Waeles K.

Dit certificaat is geldig tot en met **9 maart 2027**

certificaatnummer **20170309-0001941030-1**
straat **Van Diepenbeeckstraat** nummer **30** bus **1**
postnummer **2018** gemeente **Antwerpen**


Energiezuinigheid van de gebouwschil



Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie



Impact op het milieu



Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	**29.272**

De energiescore op het energieprestatiecertificaat wordt verkregen door het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik te delen door de bruikbare vloeroppervlakte.

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik (kWh/jaar) is de hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van de woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering gebracht.

Het wordt berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met de karakteristieken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik stemt daardoor niet overeen met het werkelijke energieverbruik, maar laat toe om het energieverbruik van woningen op een objectieve manier te vergelijken.

Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) gebruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor elektrische installaties brengt dat een belangrijk bijkomend verschil teweeg met het werkelijke energieverbruik omdat er niet alleen rekening wordt gehouden met de energie die verbruikt wordt in de woning, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en het transport van de elektriciteit. Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van aardgas, stookolie of steenkool.

Vrijtekeningsbeding

De aanbevelingen op het energieprestatiecertificaat zijn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de invoergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen praktisch niet uitvoerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uitvoering aanvullende aanbevelingen nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, architect, installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de geadviseerde aanbevelingen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden.

De energiedeskundige kan bijkomende opmerkingen of aanbevelingen aan de standaardaanbevelingen toevoegen. U vindt die onder 'Aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundige'.

Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be

certificaatnummer **20170309-0001941030-1**
straat **Van Diepenbeeckstraat** nummer **30** bus **1**
postnummer **2018** gemeente **Antwerpen**

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren

Aanbeveling: plaats (extra) isolatie in de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie.

33,0 m² buitenmuur is niet geïsoleerd.

Door de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen. Voorafgaand onderzoek naar de isolatiemogelijkheden is aan te raden. Een energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,6 W/m²K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de vloer die grenst aan een kelder of aangrenzende onverwarmde ruimte

Aanbeveling: plaats (extra) isolatie in de vloer.

76,0 m² vloer is niet geïsoleerd.

Door de vloer die grenst aan een kelder of aangrenzende onverwarmde ruimte (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m²K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de verwarmingsinstallatie

Aanbeveling: vervang de weinig energiezuinige verwarmingsketel.

100,0 % van de woning wordt verwarmd door een weinig energiezuinige verwarmingsketel. Vervang de verwarmingsketel door een energiezuinige verwarmingsinstallatie zoals een condensatieketel. Een energiezuinige verwarmingsketel heeft een rendement van minstens 95%.

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie

Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap : www.energiesparen.be

Tips voor een goed gebruikersgedrag

De energiescore en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Het werkelijke energieverbruik wordt echter ook beïnvloed door de gebruikers en de manier waarop wordt omgesprongen met energie. Op de website www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat vindt u tips voor een goed gebruikersgedrag.

certificaatnummer **20170309-0001941030-1**
straat **Van Diepenbeeckstraat** nummer **30** bus **1**
postnummer **2018** gemeente **Antwerpen**

Invoergegevens van de energiedeskundige

De volgende karakteristieken van de woning zijn door de energiedeskundige in de software ingevoerd. De werkwijze om de invoergegevens te bepalen, is vastgelegd door de Vlaamse overheid. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek en op eventuele bewijsstukken, die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze invoergegevens berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De software gaat bij onbekende invoergegevens uit van aannamen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar.

Meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden vindt u op www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat.

Resultaten

berekende energiescore	385	kWh/m²jaar
karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik	29.272	kWh/jaar
bruikbare vloeroppervlakte	76,00	m²

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil	2,08	W/m²K
gemiddeld installatierendement	0,55	-
CO2-emissie	5.887	kg/jaar

Algemene gegevens

datum plaatsbezoek	08/03/2017	
bouwjaar	onbekend	
beschermd volume	231,00	m³

infiltratiedebiet	-	m³/m²h
thermische massa	half zwaar/matig zwaar	
niet-residentiële bestemming	geen	

Gebouwschil - verliesoppervlakken

beglaasde of transparante delen		beglazing 1	beglazing 2	beglazing 3	beglazing 4	
oppervlakte	m²	4,62	2,27	2,84	2,31	
begrenzing		buiten	buiten	buiten	buiten	
helling	°	verticaal	verticaal	verticaal	verticaal	
oriëntatie		oost	zuid	west	west	
beglazing - type		HR-glas 2	HR-glas 2	HR-glas 2	HR-glas 2	
profiel - type		metaal 2	metaal 2	metaal 2	metaal 2	
zonwering		ja	neen	ja	neen	

dubbel glas: gewone dubbele beglazing
dubbel glas ?: dubbele beglazing waarvan de opbouw niet vastgesteld kan worden
drievoudig glas 1: drievoudig beglazing zonder coating
drievoudig glas 2: drievoudig beglazing met coating
enkel glas: enkele beglazing
HR-glas 1: hoogrendementsbeglazing (ver)bouwjaar vóór 2000
HR-glas 2: hoogrendementsbeglazing (ver)bouwjaar in 2000 of later
polycarbonaat 1: polycarbonaatplaten (twee- of driewandig)
polycarbonaat 2: polycarbonaatplaten (vier- of meerwandig)

geen: geen profiel
hout: houten profiel
kunststof 1: profiel in kunststof met één kamer of geen informatie over het aantal kamers
kunststof 2: profiel in kunststof met twee of meer kamers
metaal 1: metalen profiel niet thermisch onderbroken
metaal 2: metalen profiel thermisch onderbroken
aor: aangrenzende onverwarmde ruimte

gevels		gevel 1				
oppervlakte	m²	33,02				
begrenzing		buiten				
muur - type		muurtype 1				
spouw - aanwezigheid		ja				
isolatie - aanwezigheid		neen				

muurtype 1: standaard (overige muren)
muurtype 2: muur breder dan of gelijk aan 30 cm in baksteen, snelbouwsteen of geëxpandeerde betonblokken, voorzien van een buitenafwerking
muurtype 3: muur in isolerende snelbouw (maximale lambda 0,35W/mK)
muurtype 4: muur breder dan of gelijk aan 10 cm in cellenbeton of massief hout
muurtype 5: muur met een dragende structuur in cellenbeton, breder dan of gelijk aan 23 cm
aor: aangrenzende onverwarmde ruimte

vloeren		vloer 1				
oppervlakte	m²	76,00				
begrenzing		kelder				
vloer - type		vloertype 1				
spouw - aanwezigheid		neen				
isolatie - aanwezigheid		neen				

certificaatnummer **20170309-0001941030-1**
straat **Van Diepenbeeckstraat** nummer **30** bus **1**
postnummer **2018** gemeente **Antwerpen**

vloertype 1 standaard (overige vloeren)
aor aangrenzende onverwarmde ruimte
vloertype 2 vloer met constructie in cellenbeton

Ruimteverwarming

individuele centrale verwarming		individueel verwarming 1		
aandeel in het beschermd volume	m³	231		
type opwekker		gasketel		
type ketel		niet condenserend gesloten		
regeling watertemperatuur ketel		kamerthermostaat		
stookinrichting		binnen beschermd volume		
fabricagejaar		onbekend		
ongeïsoleerde leidingen		0m<=lengte<=2m		
type afgifte		radiatoren/convectoren		
pompregeling		ja		
meest voorkomende radiatorkranen		manuele radiatorkranen		
kamerthermostaat		ja		
buitenvoeler		neen		

Sanitair warm water

individueel sanitair warm water		individueel warm water 1		
systeem voor		keuken en badkamer		
gekoppeld aan		ja, individueel verwarming 1		
type toestel		combi		
leidingen		gewone leiding		
lengte gewone leiding		> 5m		

Ventilatie en koeling

type ventilatie		geen mechanische af- of aanvoer
koelinstallatie (> 50%)		neen