

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHE .s.b.l.
TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN v.z.w.

Siège sociale / Maatschappelijke zetel
Bd Clovislaan 15 - 1000 BRUXELLES-BRUSSEL
Tél. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08

Siège d'Anvers / Zetel Antwerpen
Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tél. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65

B.T.W. / T.V.A. BE-0406.486.616



REGU - ONTVANGSTBEWIJS Nr 520259

CETTE PREUVE EST VALABLE COMME RELEVÉ DE COTISATION
DIT BEWIJS GELDT ALS BIJDRAGESTAAT

(nom et adresse à mentionner intégralement)
(volledig naam en adres te vermelden)

Recu de : Horeca Soft
Ontvangen van : 2140 Bayardlaan, Brussel 19

la somme de : 101,00
de som van :
T.V.A. N° :
B.T.W. Nr. :

Cotisation	:	<u>100,00</u>	€
Bijdrage	:	<u>01,00</u>	€
T.V.A.	:		
B.T.W.	:		
Total	:	<u>101,00</u>	€
Totaal	:		

pour l'examen de : LS
voor onderzoek van :
RAPPORT N° :
VERSLAG Nr. : 169/100829/104

pour le BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN,
voor TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN,

L'agent-visiteur
De agent-onderzoeker

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 169/100827/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 2140 Bergerhout
Blyde-Inkomstraat 1 bus 14

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : ~~Dank~~ Scott - Morgeer

Adres : Drunk 19, 2140 Bergerhout

INSTALLATEUR : _____

Adres : _____

BTW of IK : _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 27/08/2016 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend - verkoop wooneenheid; Type der lokalen : App 4dk
Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86
Aansluiting : Spanning ~~max 3x230V~~ Bescherming van de aansluiting 2S A max
Voedingskabel hoofdbord : 3 X 6 mm² Alg. schakelaar : type ADS 2SA 30mA
Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 7 ; RA : 200 Ohm; RI tot 200 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren : _____

BESCHRIJVING : Verdeelkast: 1x diff 2SA 30mA
5x Rung 16A op autom: wob 2,5²
1x Rung 16A op autom: wob 2,5²
1x Rung 20A op autom: wob 2,5²

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS : 1) Schema's te voorzien

2) Algemene diff werkt niet 3) Slope met aarding te voorzien
wanneer nodig

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één-draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op na datum van akte + 18m.

DE AGENT-ONDERZOEKER : 169 Coels

De directeur

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



www.btvcontrol.be

E.D.T.C.
en controleorganisme

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

REGIONAAL KANTOOR

Opdrachtgever :

Moreen scbt

Dank 19

2140 Bergerhout bus 12

Datum van verslag : 27/08/2010

Datum van onderzoek :

Plaats van het onderzoek :

blyde-Inkomstokaal 4de

2140 Bergerhout

bus 14

U. ref. :

O. ref. :

TITEL:

VERSLAGNUMMER : 169/100827/04

1. Algemene beschrijving

2. Onderzoek

3. Resultaten meting

4. Vaststellingen/Nota's

5. Besluit

